

SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

TEKNİK ŞARTNAME

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı, Doğubayazıt 2 nolu ASM, 112 ASHİ, giriş kapılarına Fens Teli ile korkuluk yapılması, Ağrı Merkez Acil 112 ve Diyardin TSM de kullanılan malzemede, Ağrı Merkez TSM Doğalgaz sızdırmazlığı için alınan malzeme, 112 UMKE Deposunda kullanılmak üzere alınacak hizmetin teknik şartnamesi di hizmet alım işinin tedarik, işçilik ve montaj dahil Hizmet Alım İşi 4734 sayılı Kanun'un 22/d maddesi gereğince alınması uygun görülmüştür.

İş Kalemleri:

| SIRA NO | MAL / MALZEME / HİZMETİN ADI | AÇIKLAMA |
|---------|------------------------------|--|
| 1 | 30*30 Profil | Profillerin yatay ve dikey eksenli (ölçüler: 380/320M 3,15/4,25 3,30/4,40 6/7,5) 50 cm aralıklarla profillerle gerektiğinde saç ve lama ilavesi ile kare ve dikdörtgen pencere yapılması. Kilit sürme vb. takılması. Kenet demirleri yada diğer aksam ile yerine tespit için demir kaynak perçin civata her çeşit malzeme ve zaiyatı atölye masrafları inşaat yerinde yükleme yatay ve dikey taşıma boşaltma her türlü işçilik yüklenici genel giderleri ve karı dahildir. |
| 2 | 40*40 Profil | Profillerin yatay ve dikey eksenli (ölçüler: 380/320M 3,15/4,25 3,30/4,40 6/7,5) 50 cm aralıklarla profillerle gerektiğinde saç ve lama ilavesi ile kare ve dikdörtgen pencere yapılması. Kilit sürme vb. takılması. Kenet demirleri yada diğer aksam ile yerine tespit için demir kaynak perçin civata her çeşit malzeme ve zaiyatı atölye masrafları inşaat yerinde yükleme yatay ve dikey taşıma boşaltma her türlü işçilik yüklenici genel giderleri ve karı dahildir. |
| 3 | Çelik Elek | 2 mm aralıklarda yerine ölçüsüne göre monta edilen profillerin uygun kaynak ile kaynak yapılması menteşe ve ölçü yerlerinde açılır ve kapanır şekilde yapılması. |
| 4 | Elektrot | Her nevi kaynak işlerinde kullanıma uygun olacaktır. |
| 5 | Demir Kilit Göbek | Kapı doğramaları madeni aksamı gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması. |
| 6 | Demir Kapı Kolu | Kapı kollarının yerine takılması. Kapı doğramaları madeni aksamı kapı yerine takılması. |
| 7 | 16M Demir Menteşe | Kapı doğramaları madeni aksamı (ahşap, metal ve plastik) menteşe |
| 8 | 8 lik Demir Şiş | BA inşaat demiri |
| 9 | Lavabo Açıcı | Zehirsiz ve buharsız olacaktır. |
| 10 | Normal Hortum | İç mahallerde kullanıma uygun esnek ve kırılmaz TSE standartlarına uygun |
| 11 | Cam Fiteli | Epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri plastik pencere doğrama profilleri: plastik ve alimünyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk neopren veya tpe izolasyon ve cam ve conta fitilleri |
| 12 | Devir Dayım Mot | Değişken devirli (frekans konvertörlü)Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (36-50) m3/h (5 - 10) mss değişken devirli frekans konvetörlü Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (36-50) m3/h (5 - 10) mSS (TS EN 16297/1-2-3) |
| 13 | Lavabo Bataryası | Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası. TSE standartlarına uygun. |
| 14 | Kaloriferci Tulumu | Kalın yanmaz kumaş her nebi ateşe dayanıklı TSE standartlarına uygun. |
| 15 | Kaloriferci Ayakkabısı | Çelik burun sert darbelere dayanıklı TSE standartlarına uygun. |
| 16 | Kaloriferci Maske | En az EN95 veya muadili olacaktır. |
| 17 | İç Dişli Dirsek | Çelik metal TSE standartlarına uygun. Bunun mümkün olmaması halinde ithal |

Hacı YILDIRIM
Hacı

Ali KAYA
Ali

Çetin AKTEPE
Çetin

SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| | | üretim kullanılabilecektir. |
| 18 | Klozet Vanası | 50cm Çelik metal TSE standartlarına uygun. Bunun mümkün olmaması halinde ithal üretim kullanılabilecektir. |
| 19 | Sıvı Conta | Yerli üretim. |
| 20 | Normal Musluk | Lavabo tesisatı uzun musluklu ve özel plastik taslı 1.sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS- EN 274-1-2-3) |
| 21 | Matkap Yıldız Uç | Çelik paslanmaz. |
| 22 | Huni | Paslanmaz çelik saçtan savak, köpük tutma hunisi, Dalgıç Perde Stengel yapısı ve reflektor yapılması. |
| 23 | Doğalgaz Sayaç Contası 11/4 | 50 mm flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının kauçuk, klingerit ve fiber conta ile banlanması. |
| 24 | Kapı Göbeği Takım | Kapı doğramaları madeni aksamı gömme silindri iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) |
| 25 | 50'lik Devir Daim Motoru | Devirdaim pompasının görevi motorun hareket etmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yanma veya patlama sonucu ortaya çıkan ısıyı absorbe etmek ve motorun çalışması için gerekli olan uygun sıcaklığın ayarlanması için kullanılan ve diğer motor soğutma sistemleri vasıtası ile (radyatör, kauçuk hortumlar, motor blokları, sıcaklık sensörü, antifiriz deposu...vs) motorun verimli olarak çalışmasını sağlamaktır. Devirdaim pompası, motorun aşırı ısınmasını önlemek ve belirli bir sıcaklık seviyesinde motorun verimli olarak çalışmasını sağlamak amacıyla soğutma sisteminin içine eklenen ve paslanmayı önleyip, aşırı ısınma ve soğumayı engellemeye yarayan antifiriz maddesinin motor blokları ve radyatör içerisinde sürekli olarak dönmesini sağlayan motor soğutma sistemi parçasıdır. Devirdaim pompası antifirizi; motor blokları, radyatör hortumları ve radyatör içerisinde çevirmek için gerekli olan kuvveti bir kauçuk kayış (yeni nesil araçlarda elektrik motoru da kullanılmaktadır) vasıtası ile motordan almaktadır. Motorun içerisinde yanma veya sıkışma sonucu ortaya çıkan ısıyı antifiriz vasıtasıyla alır ve basınç gücü ile radyatöre getirir. Radyatörde bulunan hava petekleri sayesinde motorun içindeki ısı alınmış olur. Dışarıdan alınan hava vasıtasıyla yapılan soğutmaların yetersiz olduğu yerlerde sıcaklık sensörü (hararet müşiri) devreye girerek fan sisteminin çalışmasının neksiksiz olması gerekmektedir |
| 26 | 50'lik Flanşlı Vana | Yerli üretim olmalıdır |
| 27 | 32 lik Oynar Rekor | Çelik ve paslanmaz yerli üretim olmalıdır. |
| 28 | Sıvı Conta | TSE Standartlarına uygun olmalıdır |
| 29 | Kilingir Conta | TSE Standartlarına uygun olmalıdır |
| 30 | 1x3 lü Redüksiyon | TSE Standartlarına uygun olmalıdır |

Hacı YILDIRIM AİP KAYA Çetin AKTEPE
HUY

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Yatırım / Planlama / Uygulama
İnşaat Emlak Birimi
UZMAN