

SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Patnos 112 ASHİ 1 Nolu İstasyon, İSM Giriş Kapısı, 112 Başhekimlik Hizmet Binasında Binasında kullanılmak üzere Boya (iç mahal boyası) Rulo Kestirme, Fırçası, Kapı Camı 200x100 6mm, Menteşe, Kar Küreği, Kar Keçe Sapı, Fırça Sapı, Tekli lavabo Batarya, İş eldiveni, İş Tulumu Malzemelerinin Teknik şartnamesidir.

SIRA NO	MAL / MALZEME / HİZMETİN ADI	BİRİM	MIKTAR	Teknik özellikleri
1	Boya (iç mahal boyası)	Kg	20	Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamininin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıta, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.
2	Rulo	Ad.	1	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
3	Kestirme Fırçası	Ad.	1	TSE Standartlarına uygun olmalıdır
4	Kapı Camı 200x100 6mm	Ad.	1	Cam Elyaf Takviyeli (CTP) polyeşter kullanılarak imal edilmiş olan depo; gövde, bombe ve ayaklardan oluşan monoblok (yekpare) yapıda olmalıdır. Bağlantı elemanları paslanmaya dayanıklı(galvaniz, paslanmaz) malzmeden seçilmelidir. Depolar yatay veya dikey olarak üretilip darbelere ve toprak yüküne karşı dayanıklı olmalıdır. Depoların içerisinde yeterli miktarda bölme(dalgakıran) bulunmalıdır Depo üzerinde araç trafiği olmamalıdır. Depo üzerinde takılacak giriş, çıkış, havalandırma manşonu

1 Hacı Yıldırım

Nizamettin Kılıç
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı

İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
UZMAN

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

5	Menteşe	Ad.	6	ve adam deliği bulunmalıdır. Depolar CE işaretli olacaktır.
6	Kapı Kiliti	Ad.	1	TSE Standartlarına uygun olmalıdır
7	Kar Küreği	Ad.	1	TSE Standartlarına uygun olmalıdır
8	Kar Keçe Küreği	Ad.	1	TSE Standartlarına uygun olmalıdır
9	Kürek Sapı	Ad.	2	Meşe veya görgen zimparalanmış olarak
10	Fırça Sapı	Ad.	1	Meşe veya görgen zimparalanmış olarak
11	Tekli lavabo Batarya	Ad.	1	Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan perlatörlü.
12	İş eldiveni	Çift.	4	TSE Standartlarına uygun olmalıdır
13	İş Tulumu	Ad.	1	TSE Standartlarına uygun olmalıdır

Merve Yıldırım
K. Y.

Nizamettin KINA
Ağrı İl Sağlık
Müdürlüğü Teknikeri

UZEMER
Ticaret / Elektronik / Uygulama
Ticaret / Elektronik / Uygulama
Ticaret / Elektronik / Uygulama