



Hamur TSM Binası Jeneratör mahalli kapı panjurunun yetersiz olmasından, sıcak havalarda jeneratörün aşırı ısınmasından dolayı 2021 yılı yaz döneminde sık sık arızalandığı, aynı sıkıntıların tekrür etmemesi ve jeneratörün sağlık bir şekilde çalışması için yukarıda belirtilen şekilde kapıya ızgara teli takılması teknik açıdan uygun olarak değerlendirilmiştir.

Teknişyer
Getin AKTEPE

15.550.12.01

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: HAMUR TSM JENERATÖR ODASI KAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

Sayfa 1 / 1

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Porsantaj (%)
1		Demir prpfil	mt	16,50	100
		30x30 Her çeşit profil demirlerinden, imal edilerek idareye teslim edilecektir.			
2		Fens Teli	M2	4	100
		2mm kalınlığında sık aralıklı idareye teslim edilecektir.			
3		Demir Menteşe	Ad	4	
		Demir ve paslanmaz idareye teslim edilecektir.			
4		Demir Sürgü	Ad.	2	
		Orta boy demir sürgü idareye teslim edilecektir.			
5		Asma Kilit orta boy	Ad	1	
		Çelik ve paslanmaz orta boy idareye teslim edilecektir.			

Getirilen ALTEPE
[Signature]

Hüseyin Dulas
Teknisye
[Signature]

[Stamp]
[Signature]
UZMAN

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: DOĞUBAYAZIT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇATI SACI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Persantaj (%)
1	15.325.1009	Alüminyum çatı sacı	Adet	1	100
		En az 1,5mm et kalınlığı ve 3m boyunda alüminyum çatı sacı temin edilerek idareye teslim edilecektir.			
2	15.325.1009 Ç	Alüminyum çatı sacı	Adet	1	100
		En az 1,5mm et kalınlığı ve 1,5m boyunda alüminyum çatı sacı temin edilerek idareye teslim edilecektir.			

CAHİN AKTEPE
[Signature]

Hüseyin Bulut
Electric teknisyeni
[Signature]

[Signature]
AGRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tatirim / Planlama / Uygulama
İnşaat Teknik Birimi
UZMAN

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: TUTAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMERA

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	35.445.1100	Dış Ortam Bullet Kamera	adet	6	100
<p>Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Gündüz Fonksiyonlu, en az 2 MP Bullet tipi IP Kamera, en az 1/3" ölçüsünde CMOS görüntü sensörüne sahip olacak ve progressive taramalı olacaktır. Kamera en az 30 metre gece görüşlü ve mekanik IR kesici filtrelili olmalı, gerçek (true) Day/Night özelliğe sahip olmalıdır. Çözünürlük değeri Renkli ve Siyah/Beyaz için en az Full HD kalitesinde (1920x1080 pixel) her video stream için, minimum saniyede 25fps (resim/sn) veya 30 fps (resim/sn) görüntü akışı verebilmelidir. Kamera, görüş açısı 3,2 mm ile 9 mm arasında ayarlanabilen motorize lense sahip olmalıdır. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) özelliğine sahip olmalıdır. Kamera H.265, H.264 ve MJPEG görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Geniş Dinamik Işık Aralığı), ROI, 3D-DNR, BLC özelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardına göre en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardına göre en az IK10 mekanik dayanım derecelerine sahip olmalıdır. IEEE 802.3af veya IEEE 802.3at standartlarında Power over ethernet (PoE veya PoE+) desteği olmalıdır. Ayrıca 12/24 Volt DC harici besleme girişi olmalıdır. Kamera metal kasa olmalıdır. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'ne ve TS EN 55032, TS EN 55024, TS EN 50130-4 standartlarına uygun olarak CE işareti ile piyasaya arz edilmiş kameranın iş yerine nakli, montajı, her nevi montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi.</p>					
2	35.445.6301	İç Ortam Dome Kamera	Adet	3	100
<p>İç Ortam Dome Kamera (Ölçü:Ad.) Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, S/B, Gece/Gündüz Fonksiyonlu Dome tipi IP Kamera. En az 1/3" CMOS sensöre sahip, 2MP çözünürlük değerini en az 25 fps (resim/sn)/30 fps (resim/sn), 4 MP çözünürlük değerini en az 20 fps (resim/sn) olarak desteklemelidir. Kamera mekanik IR kesici filtrelili olmalı, gerçek (true) Day/Night özelliğe sahip olmalıdır. Kamera görüş açısı 3,2 mm ile 9 mm arasında ayarlanabilen motorize lense sahip olmalıdır. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) özelliğine sahip olmalıdır. Kamera H.265, H.264 ve MJPEG görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Geniş Dinamik Işık Aralığı), ROI, 3D-DNR, BLC özelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardına göre en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardına göre en az IK10 mekanik dayanım derecelerine sahip olmalıdır. 12 Volt DC harici besleme girişi olmalıdır. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'ne ve TS EN55032, TS EN55024, TS EN 50130-4 standartlarına uygun olarak CE işareti ile piyasaya arz edilmiş kameranın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi.</p>					

Ali KAYA
Teknisyen
Amir

Abdullah Kaya
Teknisyen

İsmail ALTUN
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Yatırım / Tesisat / Uygulama
İnceleme Birimi
UZMAN

35.445.1301
1302
1400

TEKNİK RAPOR

Bu Teknik Rapor Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binasındaki Kameraların Kontrolünü Kapsamaktadır.

Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğünün 11.02.2022 gün ve 00158658515 sayılı yazısına istinaden 28.03.2022 tarihinde binaya gidildi. Değişik mahallerde bulunan güvenlik kameralarının kontrolü yapıldı. Toplam 11 adet kameradan 2 adedinin sağlam ve çalışır vaziyette ve 9 adedinin arızalı (kart arızası) olduğu tespit edildi. Arıza giderilmesinin mümkün olmadığı mümkün olsa bile değiştirilmesi zorunlu olan parçaların yeni ürün fiyatına eşdeğer veya çok yakındır. Bu nedenle, bozuk kameraların yenisi ile değiştirilmesinin kamu menfaati açısından daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

İşbu, tutanak tarafımızca tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.

Ali KAYA
Teknisyen
Adı

Abdulhak Kaya
Teknisyen
Adı

DİP: 6
İS: 3

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - AĞRI İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK BİRİMİ
29/03/2022 14:09 - E-54592530-000-2551



00162204087