



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

İLGİLİ FİRMALARA

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ  
01/04/2022 14.03 - E-36472700-949-481



00162513211

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı malzemenin alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 06.04.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Yangın Algılama Sistemi Bakım-Onarım Hizmeti (12 Ay)	2	Adet		
2	Hemşire Çağrı Sistemi Bakım-Onarım Hizmeti (12 Ay)	2	Adet		
Toplam					
<b>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</b> <b><a href="mailto:satinalmaeleskirtdh@gmail.com">satinalmaeleskirtdh@gmail.com</a></b>				Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek : Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Söz konusu iş, ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ (Aşağıdaki 'idare' olarak anılacaktır) kurulu bulunan yangın algılama sisteminin yedek parça hariç koruyucu bakımının anlaşmaya varılan firma (aşağıdaki 'yüklenici' olarak anılacaktır) tarafından karşılanma işidir.

**Intelligent adresli yangın algılama sistemleri bakımı 6 aylık periyotlarda (2022) yılda 2 defa yapılacaktır.**

1. Bakımlar periyodik olarak ve periyod için belirlenen çerçevede yapılacaktır.
2. Yangın güvenlik sistemi hastane için hayati önem taşıdığından yüklenicini 24(yirmi dört) saat ulaşılabilir telefonu olmalıdır.
3. Yüklenici Yangın Alarm Sistemleri ile ilgili TSE-HYB(TS 12849) sertifikasına sahip olduğunu ve ISO 9001 Belgesine ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olacaktır ve belgeleyecektir.
4. Yüklenici teknik olarak tüm markalara arıza ve onarımda müdahale edebilmesi için bu anlamda ihtiyaç duyulan tüm adresleme cihazı, ara yüz programları, ara bağlantı kartlarının elinde olduğunu gösterecektir.
5. Garanti kapsamında veya dışında değişimi gerektiren ve bu değişimle giderilebilecek olan arızalar en çok 72(yetmiş iki)saat içerisinde giderilecektir. Eğer parça temini yurt dışında yapılacaksa en çok 6-8 hafta içerisinde arıza giderilecektir.
6. Yapılacak olan periyodik bakımlar mesai saatleri içerisinde ve teknik personel nezaretinde yapılacaktır.
7. Garanti kapsamı dışında değişimi yapılacak olan parçanın alımı hastane tarafından karşılanacak, montajı ise yüklenici tarafından yapılacaktır.
8. Yüklenici bakım sırasında kullanacağı her türlü temizlik ve bakım malzemesinin teminini ücret talep etmeksizin nakliyesiyle beraber karşılamak zorundadır.
9. Yüklenici bakım yapılacak sistemin çalışma prensibi, özelliği ve kullanımı konusunda idarenin en az 2 personeli bilgilendirecek ve eğitilecektir.
10. Bakım esnasında teknik montaj ve işçilikten kaynaklanan arızalar yüklenici sorumludur.

Erdoğan GÜNEŞ

Teknisyen

Fecri Fırat ÇELİK

Teknisyen

Engin UÇAR

Teknisyen

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRD.İ  
01/04/2022 14:03 - E:36472700-949-481



00162513211



11. Bakım ve arıza durumunda ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıklarının tahliyesi yükleniciye aittir.
12. Yüklenici bakım ve arıza işlemleri bittikten sonra açıklayıcı bilgi içeren servis bakım formu düzenleyip teknik servis çalışanına vermek zorundadır.
13. Bakımın kapsamı:
- İlk önce can güvenliğinin ve tüm emniyet tedbirlerinin alınması.
  - Akü bağlantılarının kontrolünün, akü voltajının ölçümlerinin yapılması.
  - Tuş takımı ve display kontrolünün yapılması.
  - Panele bağlı kablo tesisatının kontrol ve testlerinin yapılması.
  - Panelin klemens bağlantılarının kontrol edilmesi.
  - Loop ve diğer çıkışlarının voltajını ölçülerek nominal değerde olup olmadığına bakılması.
  - Yangın kaçış senaryosu dâhilinde panelde olan yangın senaryosunun incelenmesi ve gerekli saha birimlerinin işlevlerini yangın durumunda yerine getirip getirmediğinin kontrol edilmesi.
  - Cihaz tipine göre performans testlerinin yapılması (duman dedektörlerinin spreyle alarma geçirilmesi, butonların basılarak alarma geçirilmesi gibi tüm işlemlerin gerçekleştirebilmesini)

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DEH İNSAN KAYNAKLARI BİRLİMİ  
01.04.2022 14:03 - E-36472700.949-481  
00162513211

Erdoğan GÜNEŞ

Teknisyen

Fecri Fırat ÇELİK

Teknisyen

Engin UÇAR

Teknisyen

## HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Söz konusu iş, ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ (Aşağıdaki "idare" olarak anılacaktır) kurulu bulunan Hemşire Çağrı sisteminin yedek parça hariç koruyucu bakımının anlaşmaya varılan firma (aşağıdaki "yüklenici" olarak anılacaktır) tarafından karşılanma işidir.

( IP ) Hemşire Çağrı sistemleri bakımı 6 aylık periyotlarda (2022 yılı içerisinde ) yılda 2 defa Bakımlar periyodik olarak ve periyod için belirlenen çerçevede yapılacaktır.

1. Hemşire çağrı sistemi ile ilgili arıza durumunda telefonla destek ve arıza bildirimini için yüklenicini 24(yirmi dört) saat ulaşılabilir telefonu olmalıdır.
2. Yüklenici Firma bu işle alakalı olarak TSE-HYB den alınmış(TS 13401) belgesi ile ISO 9001 Belgesine ve Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olacaktır ve belgeleyecektir.
3. Yüklenici teknik olarak tüm markalara arıza ve onarımda müdahale edebilmesi için bu anlamda ihtiyaç duyulan tüm, ara yüz programlarının elinde olduğunu gösterecektir.
4. Garanti kapsamında veya dışında değişimi gerektiren ve bu değişimle giderilebilecek olan arızalar en çok 72(yetmiş iki)saat içerisinde giderilecektir. Eğer parça temini yurt dışında yapılacaksa en çok 6-8 hafta içerisinde arıza giderilecektir.
5. Yapılacak olan periyodik bakımlar mesai saatleri içerisinde ve teknik personel nezaretinde yapılacaktır.
6. Garanti kapsamı dışında değişimi yapılacak olan parçanın alımı hastane tarafından karşılanacak, montajı ise yüklenici tarafından yapılacaktır.
7. Yüklenici bakım sırasında kullanacağı her türlü temizlik ve bakım malzemesinin teminini ücret talep etmeksizin nakliyesiyle beraber karşılamak zorundadır.
8. Yüklenici bakım yapılacak sistemin çalışma prensibi, özelliği ve kullanımı konusunda idarenin en az 2 personeli bilgilendirecek ve eğitecektir.
9. Bakım esnasında teknik montaj ve işçilikten kaynaklanan arızalar yüklenici sorumludur.
10. Bakım ve arıza durumunda ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıklarının tahliyesi yükleniciye aittir.
11. Yüklenici bakım ve arıza işlemleri bittikten sonra açıklayıcı bilgi içeren servis bakım formu düzenleyip teknik servis çalışanına vermek zorundadır.
12. Bakımın kapsamı:

Erdoğan GÜNEŞ

Teknisyen




Fecri Fırat ÇELİK

Teknisyen



Engin UÇAR

Teknisyen



AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ  
01/04/2022 14:03 - E-36472700-949-481



00162513211



13. İlk önce can güvenliğinin ve tüm emniyet tedbirlerinin alınması.

- a) Çağrı oda adreslerinin kontrol edilmesi
- b) Tuş takımını ve display kontrolünün yapılması.
- c) Servislerdeki C-R priz, Elseti, WC ipli çekme ünitelerinin fiziksel kontrollerinin yapılması,
- d) Sistemin besleme voltajlarının kontrol edilmesi,
- e) Sistem içerisinde kullanılan ekipmanların çalışırılık testlerinin yapılması,
- f) Çağrı esnasında sesli uyarıların aktif olup olmadığının kontrolü,
- g) Oda çağrılarının panellere veya bilgisayarlara ulaştığının teyid edilmesi.

14. Ip hemşire çağrı sisteminin sunucu ayarları, uzak bağlantı ile arıza giderilmesi, program güncellemeleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ  
01042022 14 03 - E-36472700-949-481



00162513211

Erdoğan GÜNEŞ

Teknisyen

Fecri Fırat ÇELİK

Teknisyen

Engin UÇAR

Teknisyen