



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN BASINÇLI KAPLARIN BİR YILLIK TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 14.04.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

| S. NO | MALZEME ADI   | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTAR |
|-------|---|-------|--------|-------------|--------------|
| 1     | SICAK SU KAZANI TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMET BEDELİ | ADET  | 3      |             |              |
| 2     | GENLEŞME TANKI TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMET BEDELİ  | ADET  | 3      |             |              |
| 3     | HİDROFOR TANKI TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMET BEDELİ  | ADET  | 3      |             |              |
| 4     | OTOKLAV TANKI TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMET BEDELİ   | ADET  | 3      |             |              |
| 5     | HAVA TANKI TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMET BEDELİ      | ADET  | 4      |             |              |
| 6     | VAKUM TANKI TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMET BEDELİ     | ADET  | 2      |             |              |
| 7     | OKSİJEN TANKI TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMET BEDELİ   | ADET  | 2      |             |              |
| 8     | BOYLER TANKI TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMET BEDELİ    | ADET  | 2      |             |              |

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
**Uzm. Dr. DEMET ÖKKE**  
**Başhekim**

**NOTLAR**

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 13f2d6d9-dbc7-476a-93e6-ac105c6d2089 — Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>  
Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Satın Alma Birimi

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

Bilgi için: Dursun DİNLER

Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

Telefon No: (0 472) 312 60 47

et Adresi: [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com)



- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI**  
**Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

~~Belge Doğrulama Kodu: 13f2d6d9-dbc7-476a-93c6-ac105c6d2089~~  
~~Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi~~

~~Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys~~

Satın Alma Birimi

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

Bilgi için: Dursun DİNLER

Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

Telefon No: (0 472) 312 60 47



Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

et  
.et

## DR.YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ BAKIM ONARIM VE KONTROLÜ YAPILACAK BASINÇLI KAPLAR İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

### 1-KONU:

Bu teknik şartname ekte belirtilen sabit ve taşınabilir basınçlı kapların bakım,onarım,parça değişimi,tamirat vs işlemi için hazırlanmıştır.25/04/2013 Tarih ve 28628 Sayılı iş ekipmanlarının kullanımı sağlık ve güvenlik şartları ilgili yönetmeliğe göre iş ekipmanlarında yapılacak olan bütün iş ve işlemler ulusal vbe uluslar arası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda,Üretici verileri ile fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Tarafından akreditasyon sertifikasına sahip A tipi kuruluşlarca veya A tipi kuruluşlar tarafından denetlenen ve mesul olunan sözleşme imzalanmış yetkili bayilikleri aracılığıyla yapılması gereken bir iştir.

### 2-KAPSAM:

Ekli listede yer alan basınçlı kapların parça dahil bakım,onarım,tamir ve bakımını kapsar.

### 3-GENEL ŞARTLAR:

Gaz tüpleri TS 1802,TS 1803, TS-EN 1968,TS EN 13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN ISO 16148 Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olacak şekilde bakım onarım ve tamiri yapılacaktır.

### 4-ÖZEL HUSUSLAR:

4.1-Teklif verecek olan firmalar TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından verilen akreditasyon sertifikasını,hizmet yeterlilik belgelerini,yetkili bayilik aracılığıyla teklif verenlerin ise yetkilendirilmiş olduklarına dair belgeleri ve hizmet yeterlilik belgelerini teklif dosyasına eklemeleri gerekmektedir.

4.2- İş yapacak olan firma 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereğince iş güvenliği ile ilgili çalışanları,kurumu ve işi sekteye ve riske atmayacak şekilde tüm önlemleri almakla yükümlüdür.İş güvenliği eksikliği ile ilgili oluşabilecek her hangi bir sorunda tamamıyla ilgili firma sorumlu olacaktır.

  
S  
.r





4.3-Hastanemizde Kullanılmakta olan basınçlı kapların hastane içinde sürekli kullanımından dolayı aynı anda periyodik muayenelerin ve tamirlerin yapılması mümkün olmayabilir.Bu sebeple ilgili firmanın işleyişini aksatmayacak şekilde tedbir ve gerekli önlemleri almak kaydıyla çalışma yapılmalıdır.

4.4-Tamiri,onarımı,Bakımı,kontrolü sakıncalı bulunan basınçlı kapların hurdaya ayrılma işlemleri tespit raporu doğrultusunda yetkili firma tarafından yapılacak ve raporlanacaktır.Hurdaya ayrılan basınçlı kaplar yapılan işlemler sonrasında tarafımıza raporlarıyla birlikte ulaştırılacaktır.

4.5- Firma yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yapmış olduğu iş ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp satınalma birimine teslim edecektir.

4.6- Kontrol,tamir,malzeme değişimi,bakım ,onarımı vs yapılması gereken işlere ait ilgili firmanın (Arvas Mühendislik) hazırlamış olduğu yaklaşık rapor ektedir.Teklifler ekte belirtilen rapora istinaden verilecektir.

Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü  
Doç.Dr.Yaşar YERLİMAZ  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı  
VEDAT ZEİNCİ

Yunus YERLİKAYA  
A Sınıf İş Güvenliği Uzmanı  
129187

Abdurrezak  
Gökboğa