



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ
07/04/2022 09:34 - E-36472700-945-34



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı malzemenin alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 14.04.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	FM200 Gazlı 6 Kğ Yangın Tüp Alımı	13	Adet		
2	FM200 Gazlı 12 Kğ Yangın Tüp Alımı	1	Adet		
3	FM200 Gazlı 2 Kğ Yangın Tüp Alımı	11	Adet		
4	Mutfak Davlumbazı için 24 Kğ Telli Model Otomatik Yangın Södürme Tüpü	1	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi satinalmaeleskirtdh@gmail.com				Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka

Ek: 1 Adet Teknik Şartname (2 sayfa)

belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal / Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

YANGIN TÜP ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

A- GENEL ŞARTLAR

- 1) TSE Hizmet yeterlilik belgesi.(Teklif veren firmanın adına düzenlenmiş ve Vize Tarihi Geçmemiş olmalı)
- 2) Bağlı Bulunduğu İlin TSE Temsilciliğinden Alınmış Yangın söndürme Tüpleri için Yetkili olduğuna dair Onaylı Resmi Yazı.
- 3) Yangın Söndürücülerin TSE belgesi bulunacaktır.
- 4) İmalatçı,İthalatçı Firmanın Yetkili Satış ve Bayisi Olduğunu Gösteren Sözleşme Belgesi
- 5) FM200 Gazlı Söndürücülerin UL Belgesi olacaktır.
- 6) Teklif Veren Firmanın adına kayıtlı ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Belgesi ve ISO 45001:2018 İş Güvenliği Yönetim Belgesi Olacaktır.
- 7) İstekliler Çalıştıkları Resmi Kurumların Referans Listesi Verecektir.

B- ÖZEL ŞARTLAR

- 1-Alımı yapılacak bütün yangın söndürme cihazları 2009/15316 Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmenliği TSE standartlarına uygun kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
- 2-Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) çelik saçtan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı olacaktır.
- 3-Cihazların gövdesi soğuk damgalı TSE amblemi olacak, imal yılı, seri numarası, Yüklenici firmanın Garanti bandrol ve etiketi yapıştırılacaktır.
- 4-Yangın söndürücü cihazların Tüm parçaları TSE'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
- 5-Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı, TSE belgeli, pimli, üzerinde çalışır monometreli (gösterge) olacaktır. Bütün cihazların tetikleri Basınç Ekipmanlar yönetmeliğinin 97/23/AT/4.maddesinin (g) Fıkrası ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 14.11.2011-15923 sayılı yazıları gereğince numuneye göre aşırı basınç emniyet tertibatlı vanalar (aşırı basınç tahliye edecek vana) kullanılmış olacaktır.
- 6-FM200 Gazlı Otomatik Yangın Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış, çatlak, pürüz, karıncalanma vb. gibi kusurlar bulunmayacaktır. FM200 (hfc227) Kimyasal bir gaz olmadığı için; insan sağlığını tehdit edici unsurları bünyesinde barındırmamalıdır. FM200 (hfc227) Yangın söndürücü bulunduğu ortamındaki insan müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak deveye girmelidir. söndürücünün FM200 Gazı (UL)Ürün güvenlik sertifikasyon Belgeli ve onaylı olmalıdır.Tek başına çalışabilen ve Önem taşıyan,riskli odaları yangından korumaya uygun olup,Kendinden basınçlı modüler sistemdir.Çalışma prensibi herhangi bir güç kaynağı,Elektrik v.b kaynak gerektirmemelidir. Özel performanslı FM200 (hfc227) gazı sayesinde etkili söndürme yapabilmelidir. Anlık basınç gösteren monometreleri olmalıdır.İnsan sağlığına zararsız polyester toz boya kaplamalı ve TSE Standartlarında Silindirle üretilmelidir.
- 7-Kurumumuz söndürücülerin TSE standartlarına uygunluğuna istediği kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, testte kullanılan cihazlar test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikte ücretsiz olarak doldurulacaktır.

Firma bütün cihazlar için 4 (dört) yıl Garanti ve Yıllık Ücretsiz Periyodik kontrol Yapmayı içeren TAAHHÜTNAME verecektir.

8-Alımı yapılan cihazlardan rastgele seçilen iki tanesi kurum bünyesinde TSE standartlarına uygunluğunu test etmek amacıyla söndürme tatbikatı yapılarak boşaltılacak, yangın tatbikatı için gerekli malzeme ve yakıt firmaca temin edilecek ve boşaltılan tüp yeniden doldurulacak olup, yakıt ve dolum için ayrıca ücret ödenmeyecek.Kesin kabulden sonra alımı yapılan Yangın Söndürme cihazları kurumun belirleyeceği yerlere ve bağlı hizmet birimlerine standartlara uygun olarak dağıtımı,montajı ve nakliyesi firmaca ücretsiz olarak yapılacaktır. Kurulum ve montaj için gerekli tüm parça ve malzemeler Yüklenici firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır.

9-Firmalar Şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.

10-4 Yıllık Garanti süresi Kapsamın kullanılmadan (kendiliğinden) boşalan yangın söndürücülerin dolumu firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

11-Hizmet alınan firmadan Kendi firması adına düzenlenmiş TSE tarafından verilen "YANGIN SÖNDÜRÜCÜ MUAYENE, BAKIM ve DOLUM HİZMET YETERLİLİK" Belgesi ibraz edilerek bir kopyası Kurum yönetimine sunulacaktır.

12-İş sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği Yangın Söndürme Cihazı içerisindeki söndürme maddelerinin İnsan sağlığına zarar vermeyen özelliklerde olacaktır.(KuruKimyevitozlu.Fuam-Köpüklü,FM200(HCFCGazlı),Karbon dioksitli CO2.Gazlı)

13-Firma teklifle birlikte şartnamemiz kaşelenip imzalandıktan sonra "**ŞARTNAMESİNİZ AYNEN KABUL EDİLMİŞTİR.**" İbaresini koyacaklardır.

2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmenlik gereği Firmamız tarafından yapılan inceleme sonucunda Hastane birimlerinizde bulundurmanız gereken yangın önleme ve söndürücülerin cinsi ve miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

S.No	Cinsi/Özelliği	Miktarı
1:	<u>Hastane Jenaratör ve Trafo kısımları için 6 kg.Sprinkli otomatik Tavan Tipi FM200 Gazlı Yangın söndürme Tüpü alım ve montajı.Yönetmenliğe uygun UL Belgeli 4 Yıl Garantil</u>	<u>13 Adet</u>
2:	<u>Hastane Ana Elektrik Panosu için 12 kg.FM200 Gazlı Otomatik Yangın Söndürme Tüpü alımı.Yönetmenliğe Uygun UL Belgeli 4 Yıl Garantili</u>	<u>1 Adet</u>
3:	<u>Katlarda Bulunan Elektrik Panoları için 2 kg.FM200 Gazlı Otomatik Yangın Söndürme Tüpü alım ve montajı.Yönetmenliğe Uygun UL Belgeli 4 Yıl Garantili</u>	<u>11 Adet</u>
4:	<u>Mutfak Davlumbazı için 24 kg.Telli Model Otomatik yangın söndürme tüpü ve montajı.</u>	<u>1 Adet</u>

07.04.2022

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ
07/04/2022 09:34 - E-36472700-949-34



00162932902

Emirlah ÇELİK
Sivil Savun Sorm Mem.

Engin UÇAR
E.Teknisyeni

F.Fırat ÇELİK
S.Teknisyeni