

Sayı : 36

Konu: LED PANEL ARMATÜR ALIMI

14.04.2022

### TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı LED PANEL ARMATÜR ALIMI işi 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 18.04.2022 tarih ve saat 14:00'e kadar hastanemizin satın alma birimine veya [hamurdh.satinalma@hotmail.com](mailto:hamurdh.satinalma@hotmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

Murat EROĞUL  
İdari Ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ)
1	LED PANEL ARMATÜR	ADET	46		

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

#### NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satın alma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.
- 4-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 5-Alımı yapılacak malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
- 6-4734 Sayılı Kanununun 22/D maddesi gereğince, alma konu iş için kendimizin veya başkaları adına doğrudan yada dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 7-Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.
- 8-Teknik Şartname Ektedir.


Adres:Hamur İlçe hastanesi merkez mah.yüzbaşı müfit Özkan cad. Hamur/Ağrı  
Ayrıntılı bilgi için Satın alma: Ahmet Emre SONAY  
Tel:0472 451 25 84 Faks:0472 451 22 08 e mail:[hamurdh.satinalma@hotmail.com](mailto:hamurdh.satinalma@hotmail.com)

## TEKNİK ŞARTNAME

### 1- 60x60 LED Panel Armatürü:

- Led panel armatürler 40 W gücüne sahip olmalıdır.
- 960 Lümen ışık akısına sahip olmalıdır.
- 220 V çalışma gerilimine sahip olmalıdır.
- Gövde rengi beyaz olmalıdır.
- Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat olmalıdır.
- Armatür renkssel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacak olup, homojen ışık dağılımına sahip olacaktır.
- Armatürler Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olmalıdır.
- IP 40 koruma derecesine sahip olmalıdır.
- Yüksek kalite standartlarında üretilmiş olmalıdır.
- Ürün TSE ve İSO standartlarına sahip olmalıdır.

  
Fuat KAYA  
Teknisyen

Mehmet Necip KAYA  
  
Taahhüt Kayıt  
Kontrol Yetkilisi

Servet TOPTAŞ  
