



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı malzemenin alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Duman Dedektörü	6	Adet		
2	Isı Dedektörü	8	Adet		
3	Kuru Tip Akü (12 volt/18 amper)	2	Adet		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> satinalmaeleskirtdh@gmail.com				Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödeme yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ YEDEK PARÇA MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- KURU TİP AKÜ



- 12 volt 18 amper kuru tip akü olacaktır.
- Akülerin üretim tarihleri yeni olacaktır.
- 15 ile +60 derecede çalışabilme özelliği olacaktır.
- Ürünler daha önce kullanılmamış (sıfır) olacaktır.

2- ADRESLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ

- Hastanemizde bulunan markaya uyumlu olacaktır.
- Üzerinde 360 derece görülebilen 2 adet led olacaktır.
- Duman dedektörü hastanede bulunan tip dedektörün aynısı olacaktır.
- Mikro işlemci kontrollü olacaktır.
- Adresleme cihazı ile adreslenebilme özelliği olacaktır.
- Fabrikasyon hatalara karşı 2 yıl garantili olacaktır.
- Ürünler daha önce kullanılmamış (sıfır) olacaktır.

3- ADRESLİ ISI DEDEKTÖRÜ

- Hastanede bulunan yangın santraline uyumlu olacaktır.
- Panelden gelen komutlara uyumlu olacaktır.
- Isı dedektörü hastanede bulunan tip dedektörün aynısı olacaktır.
- Üzerinde haberleşme kontrolü için led olacaktır.
- Adresleme cihazı ile adreslenebilme özelliği olacaktır.
- Fabrikasyon hatalara karşı 2 yıl garantili olacaktır.
- Ürünler daha önce kullanılmamış (sıfır) olacaktır.

Erdoğan GÜNEŞ	Fecri Fırat ÇELİK	Engin UÇAR
Teknisyen	Teknisyen	Teknisyen
İmza		

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DEH DİŞANİ KAYNAKLARI BİRİMİ
16/05/2022 09:21 - E-36473700-046-651



00165316880