

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2022/18
KONU : Mal alımı Hk.

18/05/2022

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 24.05.2022 tarih saat 10:00'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebübekir GÜLMEZ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Isı ve Nem Ölçer Cihazı	Adet	2		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 24.05.2022 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza⁽²⁾

SICAKLIK TAKİP CİHAZI (ISI VE NEM ÖLÇER)

TEKNİK ŞARTNAMESİ (ETHERNET)

Sistem, Ağ Bağlantısı (Ethernet) üzerinden internet bağlantısı ile veri toplama merkezine topladığı bilgileri kayıt altına alacaktır.

sıcaklık takip cihazında sistem, bir bilgisayara ihtiyaç duymadan internet üzerinden çalışacaktır.

Kullanılacak izlem cihazı takip edilecek noktanın kolay takip edilebilmesi en az -90 C ile +125 C arasında rahatlıkla çalışabilir ve bu değerler arasındaki ısıları gösterir özelliğe sahip olmalıdır.

İzlem cihazı sayesinde anlık ısı değerleri takip edilebilmeli ve her bir cihaza 2 adet sıcaklık/nem sensörü veya 2 adet sıcaklık sensörü takılabilmelidir.

Verilerin arşivlenme (sunucuya gönderme) süresi idarenin isteğine göre değişebilir nitelikte olmalı. (en az 1 saniye aralıklar ile)

İzlem cihazı çalışmaya başladıktan sonra kullanıcı tarafından bilgilerin değiştirilememe ve silinememe özelliğine sahip olmalıdır.

Web arayüzlü yazılımı ile masaüstü bilgisayarlarda, mobil uygulaması ile de (Android ve IOS için) mobil cihazlar üzerinden geriye dönük analizler yapılabilecektir.

Uygulama alanında kontrol edilmek istenen sıcaklık ve nem değer aralığı rahatlıkla SET edilebilecektir.

SET değerinin dışına çıkılması durumunda, herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan 5 farklı şekilde alarm bilgisi; Dahili Ses ikazı, E-posta, SMS, Sesli Arama ve Android ve IOS Uygulaması ile bildirim alınabilecektir.

Alarm bilgisi, kullanıcının belirleyebileceği SET edilen değerlerin altındaki ve üstündeki durumlar için ayrı ayrı alınabilecektir.

Isı takip cihazında alarm bilgisi, tanımlı kişilere E-posta, SMS ve Sesli Arama, Android ve IOS Bildirim yolu ile gönderilecektir.

Uyarı amaçlı gönderilen mesajlar sistem üzerinde kayıt altına alınabilmelidir.

Her dolap için farklı sistem sorumlusu ve iletişim bilgileri tanımlanabilmelidir.

Sıcaklık ve çeşitli değerler (ip bilgisi, alarm bilgisi vb.) cihaz üzerinde bulunan grafik lcd tarafından kullanıcılara sunulacaktır.

Alarm anında sesli ikazda bulunan cihazı 10 dakikalığına sessize alınabilme özelliği olmalıdır.

Kullanıcılar web sayfasındaki ve Android ve IOS Uygulaması ile yönetim paneli üzerinden belirtilen tarihler arasında çıktı ve rapor (pdf, excel, e-postaya) alabileceklerdir.

İdarece istenilen sayı kadar kullanıcı hesabı açılacaktır.

Belirlenen SET değerinin dışına çıkılması durumunda cihazın çıkışlarını kullanarak çeşitli uyarılar verecektir. Bunun için ek bir I/O kartına ihtiyaç duyulmayacaktır.

Isı kontrol cihazının montaj ve kurulum işlemi istekli firma tarafından yapılacaktır.

Ücretsiz 7/24 Online destek sağlanacaktır. Sistemdeki arızalar en geç 2 saat içinde firma tarafından giderilmelidir. Çözüm bulunamazsa Kurum tarafından belirlenen yöntemler uygulanacaktır.

Firma 2 yıl garanti süresinde her türlü yedek parça, değişim ve online desteği sağlayacaktır.

Teklifler kurulum, montaj ve kullanıcı eğitimleri dahil olarak verilecektir.

Ebubekir GÜLMEZ
Taşlıçay İnce Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Erdoğan YILDIRIM
Satınalma Birimi
Taşlıçay İnce Devlet Hastanesi

Seferi AZHAN
Satınalma Birimi
Taşlıçay İnce Devlet Hastanesi