



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
31/05/2022 09:52 - E-36472700-549-768



00166339737

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı malzemenin alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 03.06.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Sprink ağız	20	Adet		
2	Monofaze basınç şalteri	1	Adet		
3	Yangın pompası sıvı seviye akıllı sensörü	1	Adet		
4	Yangın pompası fan keçesi	1	Adet		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> <u>satinalmaeleskirtdh@gmail.com</u>				Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKNİK ŞARTNAME

1-SPRINK

K-Faktörü: 80 (5.6)

Sıcaklık Duyargası: 5mm Cam Bulb

Bağlantı Çapı: ½"NPT

Sıcaklık: 93 °C

Yüzey: Pirinç, Beyaz,

Basınç Sınıfı: 175~250psi

Tehlike Sınıfı: Yüksek Tehlike

Montaj Şekli: Yere eğimine paralel

Onaylar: FM, UL, ULC, VdS, CE

2-MONOFAZE BASINÇ ŞALTERİ

Islak borulu sistemlerde 4-10gpm aralığından su akışının başladığı bilgisini vermek maksadıyla pedallı tip su akış alarm anahtarları kullanılmaktadır. Sulu veya kapalı sprinkler köpüklü yangın söndürme sistemlerinde su akış anahtarları kullanılır. Sadece ıslak borulu sistemlerde kullanılırlar. Alarm verme özelliği üzerinde bulunan kuru kontak sayesinde yangın alarm panosunda görüntülenir. İç ve dış ortamlarda kullanıma uygundur.

Bağlantı Şekli:

Dişli veya U Bolt, Çalışma Basıncı:400psi ~ 450psi, Çalışma Sıcaklığı: 0 °C - 49 °C aralığında su ile

Ölçüler:

1" – 2" Dişli,

Uyumlu Olduğu Boru Tipleri:

- Çelik Su Borusu
- Sch.10 – 40 Borularda

Onaylar:

- UL Listeli
- ULC Listeli
- FM Onaylı

3-SIVI SEVİYE

Yangın pompa sistemine uygun ve mevcut otomasyon sistemine entegre çalışabilecek. Montaj ve otomasyon bağlantısı devreye alma dahil olacaktır.

4-YANGIN POMPASI KEÇESİ

Yangın pompasına uygun olacak ve sızdırmazlık testi yapılacak, EN12845 normuna uygun