



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
21/06/2022 11:16 - E-68917221 - 949 - 743



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ KLİMA SANTRALLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM KOMPAKT FİLTRE ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **28.06.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.**

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	592x592x292 KOMPAKT FİLTRE	3	ADET		
2	287x592x292 KOMPAKT FİLTRE	2	ADET		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm.Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 20841108-e1a4-4af1-929e-10416a8d8912 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Telefon: Faks No: 04723125747

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



KONU: Dr.Yaşar ERYILMAZ Doğubayazıt Devlet Hastanesine alınacak Hepa Kompakt V, torba ve kaset filtrelere ait teknik Şartname.

1. 287*592*292/592*592*292 KOMPAKT V FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 2.1- Filtreler EN779 standardında olmalıdır.
- 2.2-Filtreler nem ve 80 derece sıcaklığına dayanıklı yüksek kaliteli Mikro Fiber-Glas malzemeden imal edilmelidir. Maksimum verim için filtrede her kıvrım arasına eşit miktarda Mikro fiber -Glas malzemeden imal olmalıdır.
- 2.3-Filtreler Plastik kasa içerisinde olmalıdır.
- 2.4-Kompakt filtreler kasaları santral ölçülerine uygun olmalıdır.
- 2.5- Kompakt filtrelerin ölçüleri klima santralinin debisine uygun olmalıdır.
- 2.6- Her bir filtre, imalatı müteakip EN 1822 standartlarına göre oil mist (smoke test), scannig test ve/veya DOP testinden geçirilerek; özel takviyeli, hasarlara karşı dayanıklı olarak ambalajlanmalıdır.

3. DİĞER ŞARTLAR

- 3.1-İhale konusu olan filtrelerin Nakliyesi yüklenici firmaya aittir.
- 3.2-taşıma esnasından filtrelerde meydana gelebilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
- 3.3- Kompakt V ve torba filtreler satın alındıktan sonra takılması klima santralinin bakım işlerinden sorumlu firma tarafından takılacaktır.
- 3.5-İhale konusu olan ürünler yüklenici firma tarafından Hastanemiz Ambar birimine teslim edilecektir.

Mustafa KAYA
E.İ. B. K.
M. Kaya

Özgür ÖZBAY
E.İ. B. K.
Özgür ÖZBAY

İDRİS BOZBOĞA
Elektrik Tekn.

İdris Bozboğa