

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

04.07.2022

Sayı: **UBB**

Konu: LİKİT OKSİJEN ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.07.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdür V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VENTİLASYON OKSİJEN GAZI %99.5 SAFLIK			12	Ton		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

Ađrı Eđitim ve Arařtırma Hastanesi

LİKİT OKSİJEN TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. İhale konusu tıbbı amaçla istenen Likit oksijen, Ađrı Eđitim ve Arařtırma Hastanesi hasta servisi, ameliyathaneler ve diđer ünitelerin tıbbı amaçla oksijen ihtiyacının karřılanmasında kullanılacaktır.
2. Hastanenin tıbbı amaçlı gaz ihtiyacı likit oksijen tankı doldurularak karřılanacaktır.
3. Ameliyathane ve diđer ünitelerin tüketimi nedeniyle tıbbı amaçlı likit oksijenin ikmali, ihaleyi kazanan firma tarafından sađlanacaktır.
4. Oksijen tankının bulunduđu mahale kavuřan yolun, ikmal yapacak gaz tankerine açık tutulması hastane tarafından karřılanacaktır.
5. Tank ve evaporatörün (buharlařtırıcı) herhangi bir teknik nedenle hizmet dıřı kalması halinde hata'nın tamamlanıncaya kadar likit oksijen ihalesi üzerinde kalan firma, hastanenin oksijen ihtiyacını karřılayacak, hizmetin aksamasına meydan vermeyecektir. Likit oksijen tankının bakımından firma sorumlu olacaktır.
6. Likit oksijen firmanın tankerleri ile getirilecek Merkez oksijen santralindeki likit oksijen tankına güvenli bir şekilde boşaltılacaktır. Olabilecek aksaklıklardan firma sorumlu olacaktır.
7. Likit oksijen gazı talep edildikten sonra en geç 48 saat içinde (mesai saatleri dahilinde) getirilecek ve tanker idarenin göstereceđi kantara girip tartılacak boşaltma işleminden sonra tekrar kantara girip dara düşülecek ve aradaki fark, gaz miktarı olarak tayin edilecektir.

ELEKTRİK TEKNİKERİ

Ömer YILDIZ

TEKNİK SORUMLU

Musa GÜNEŐ