



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DR. SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
22/07/2022 09:52 - E-68917221 - 949 - 949



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 KALEM MALZEME (İSOMED 427P BENDER İZOLASYON İZLEME CİHAZI) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **01.08.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Vedat ZENGİL
İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	İSOMED 427P BENDER İZOLASYON İZLEME CİHAZI	ADET	1		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

OLUR
Uzm.Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: c3737a8d-20c9-4d1e-8f66-bd3659e16aa4

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Telefon: Faks No: 04723125747

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

TIBBİ SEKRETER

e-Posta: senay.sahin5@saglik.gov.tr İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47



IT PANO MALZEME ŞARTNAMESİ

1C 1*80 AMPER SİGORTA ŞARTNAMESİ

1. 1x80A olacak
2. C tipi olacak.
3. 20 Ka kesme kapasitesi olacak.



2.İSOMED 427P BENDER İZOLASYON İZLEME CİHAZI ŞARTNAMESİ

1. Bender İsomed 427 cihazı
2. 230 V AC ile çalışacak
3. Akım girişi olacak.
4. Toprak girişi olacak.
5. Ekran kapağı olacak.
6. Aktif IT Panolarıyla uyumlu olacaktır.

3.FAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 120x38x120 mm ölçülerinde olacak
2. 230V AC ile çalışacak.
3. Fan göbeği yataklı olacak.
4. Pervanesi plastik olacak.
5. IT pano fanıyla uyumlu olacak.

4.CTS710 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CTS 710 cihazı
2. 230 V AC ile çalışacak
2. UPS ve Şebeke enerji girişi olacak
3. Kapalı kontak çıkışları nötr hattı üzerinden olacak.
4. Asset izolasyon izleme cihazı ile haberleşebilecek.
5. Giriş beslemelerini ve çıkış beslemesinin değerlerini ekranında gösterecek.
6. Çıkışı hangi hattan beslediğini ekranda gösterebilecek.
7. Aktif IT Panolarıyla uyumlu olacaktır.

5. BYPASS SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

1. 0-1-2-3 kademeli Pako Şalter-50A
2. Kırmızı Sinyal Lambası
3. Yeşil Sinyal Lambası
4. Kullanılacak güç kabloları 10 mm² olacak.
5. Yapılacak uygulama Asset Aktif İzole Güç Panosuna uygun olacak.