



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **AMELİYATHAE KONTROL PANNELERİ İÇİN 6 KALEM ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **01.08.2022 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Vedat ZENGİL  
İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	OCP-5 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ TUŞ MEMBRANI	ADET	4		
2	CTS-710 TRANSFER ÜNİTESİ	ADET	1		
3	BYPASS SİSTEMİ	ADET	13		
4	IT PANO FANI	ADET	12		
5	63 AMPER BUŞUNLU SİGORTA 22x58	ADET	10		
6	C 1x80 AMPER SİGORTA	ADET	26		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uzm.Dr. DEMET ÖKKE  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Belge Doğrulama Kodu: 01795be7-9e94-4424-903f-baddecae9be4 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Telefon: Faks No: 04723125747

ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



## IT PANO MALZEME ŞARTNAMESİ

### 1C 1\*80 AMPER SİGORTA ŞARTNAMESİ

1. 1x80A olacak
2. C tipi olacak.
3. 20 Ka kesme kapasitesi olacak.

### 2.İSOMED 427P BENDER İZOLASYON İZLEME CİHAZI ŞARTNAMESİ

1. Bender Isomed 427 cihazı
2. 230 V AC ile çalışacak
3. Akım girişi olacak.
4. Toprak girişi olacak.
5. Ekran kapağı olacak.
6. Aktif IT Panolarıyla uyumlu olacaktır.

### 3.FAN TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. 120x38x120 mm ölçülerinde olacak
2. 230V AC ile çalışacak.
3. Fan göbeği yataklı olacak.
4. Pervanesi plastik olacak.
5. IT pano fanıyla uyumlu olacak.

### 4.CTS710 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CTS 710 cihazı
2. 230 V AC ile çalışacak
2. UPS ve Şebeke enerji girişi olacak
3. Kapalı kontak çıkışları nötr hattı üzerinden olacak.
4. Asset izolasyon izleme cihazı ile haberleşebilecek.
5. Giriş beslemelerini ve çıkış beslemesinin değerlerini ekranında gösterecek.
6. Çıkışı hangi hattan beslediğini ekranda gösterebilecek.
7. Aktif IT Panolarıyla uyumlu olacaktır.

### 5. BYPASS SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

1. 0-1-2-3 kademeli Pako Şalter-50A
2. Kırmızı Sinyal Lambası
3. Yeşil Sinyal Lambası
4. Kullanılacak güç kabloları 10 mm<sup>2</sup> olacak.
5. Yapılacak uygulama Asset Aktif İzole Güç Panosuna uygun olacak.





## 6.OCP-5 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ TUŞ MEMBRANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1· Asset OCP-5 modeli ile uyumlu olacak.
- 2· Hammaddesi PVC olacak
- 3· Ön yüzeyi LAK vernikli olacak
- 4· 193 mm eninde 199 mm boyunda olacak.

## 6.BUŞON SİGORTA ŞARTNAMESİ

- 1· 22x58 ölçülerinde buşon sigorta
- 2· Gg tipi olacak
- 3· 63A olacak
- 4· Aktif IT Panolarıyla uyumlu olacaktır.
7. Malzemeler 2 yıl garantili olacak

Özgür ÖZBAY  
Elk. Tek.  


Mehmet TÖRAN  


DOĞUBAYAZIT  
DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ  
ELEKTRİK TEKNİKERİ  
İDRİS BOZBOĞA

