

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.09.2022

Sayı: 666

Konu: HASTANEMİZDE BULUNAN JENERATÖRLER İÇİN 12 VOLT 150 AMPER SULU AKÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.09.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	12 VOLT 150 AMPER SULU AKÜ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AKÜ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1.Bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de alımın tanımı belirtilen Akü alımının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1 Alım konusu Akü, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için istenmektedir.

- **2.2 Talep edilen akü;**
- Volt: 12 v
- CCA (Marş Basma Gücü): 1100 - 1200 EN
- Amper: 150 Ah olacaktır.
- -30 C + 40 C ısı değerleri arasında çalışabilmelidir
- Akü çevreye zarar vermeyen asit sızdırmayan tipte olacaktır
-
- Akü, sulu tip olacaktır.
-
- Akü ambalajlarında ve kullanılmamış olacaktır.
-
- Akünün üretim tarihi üzerinden 6 ay geçmemiş olacaktır.
-
- Akü TSE belgesi veya işaretine sahip olacaktır.
-
- Akünün 24 ay garanti belgesi bulunacaktır.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen