



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ
23/09/2022 09:40 - E-36472700-949-144



00174310515

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 26.09.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	AC-DC Güç Ünitesi Kartı Tamirat ve Bakım-Onarım Hizmeti	2	Adet		
2	DC-DC Güç Ünitesi Kartı Tamirat ve Bakım-Onarım Hizmeti	1	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi satinalmaeleskirtdh@gmail.com				Teklif Eden/...../2022 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek:

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemizin ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

TELEFON SANTRAL BAKIM-ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AC-DC GÜÇ ÜNİTESİ (2 ADET BAKIM-ONARIM TAMİRAT)

Telefon Santraline ait AC-DC Güç Ünitesi şebekeden gelen 230 VAC ile çalışır. Almasıık akım girişi +/- %10 değişmelerden etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Ana sigorta yuvasının içinde, biri faz diğeri nötr hattına ilk adım koruma amacıyla konulan T-tipi 2A/250VAC değerinde iki adet sigorta bulunur. AC/DC Güç Kaynağı Anakartı üzerindeki 5 pinli konnektöre bağlanmıştır ve metal rakın ön üst kısmına vidalanmıştır. sabitleme vidası, SPS şasesi santralden çıkartılmadan önce gevşetilmelidir. Taşıma sırasında güvenliği sağlamak için konulan bu vidayı montajdan sonra kullanmak zorunlu değildir. AC/DC Güç Kaynağı Güç Kartının bağlandığı bir metal şase içerir. Şebeke transformatörü Güç Kartı üzerinde yer alır. Şebeke üzerinden 230 VAC gerilimini alan giriş değeri olan -56 VDC değerini üretir.

Ana kartındaki konnektörün pin atamaları aşağıdaki gibidir :

Konnektörü Pin no Sinyal 1 - 54 VDC 2 ISOGND 3 -56 VDC 4 ISOGND 5 - VOUTREL

Sistem elektrik kesilmesi durumunda işletimin devamını sağlamak amacıyla 48 VDC değerinde akü desteğiyle yedeklenebilir. Bu nedenle devre üzerinde gerekli akü yedekleme devreleri bulunur. Sistem gömülü, güç kesilmesi transfer istasyonlarına sahip olmadığından, elektrik kesintisi durumunda sistemin dış dünya ile ilişkisinin kesilmemesi için akü yedeklemesi çok önemlidir. Bu amaçla akü bağlantısı değerlendirildiğinde, sistemin düzgün işletimi için kuru tip akülerin kullanımı önemle tavsiye edilir. Ortalama %35 trafığe sahip tam kapasiteli 3-rak bir sistem için bir sistem için 48V/24 Ah değerlerinde akü bağlantısı tavsiye edilir. Sistem üzerinde akü girişi için de F-tipi 8A/48VDC değerinde bir sigorta bulunmaktadır. Sistem gücü açık ve sistem düşük yoğunluklu bir trafik altında çalışırken de aküyü şarj etme kabiliyetine sahiptir. Bunun yanı sıra akü gerilimi 34 VDC değerinin altına indiğinde kendini kapatan ve gerilim seviyesi 46 VDC değerinin üstüne çıkıncaya kadar açılmayan bir düşük akım kesme devresi bulunmaktadır. Bu devre sayesinde, akünün tamamen boşalmasını engelleyerek ömrünü uzatacaktır. anakart konnektörünün bir eşi (4 pini), rakın arka yüzünde metal şasenin dış kısmında da bulunmaktadır.

2- DC/ DC GÜÇ ÜNİTESİ (1 ADET BAKIM-ONARIM TAMİRAT)

Telefon Santraline ait DC/DC Güç Kaynağı anakartı üzerindeki 64-pinli güç konnektörüne bağlanır ve metal rakın üst ön kısmına bir vidayla tutturulur. DC/DC Güç Kaynağı, üzerine Güç Kartı ve zil transformatörünün bağlandığı metal bir güç rakını içerir. Güç kartı ve zil transformatörünün çıkışları 64 pinli güç konnektörü üzerinden anakarta aktarılır. Anakart bu çıkışları bölümlerine taşır.

Ön paneli üzerinde üç adet Güç Durum LED'i bulunur. İlki -5 VDC, ikincisi +5 VDC ve üçüncüsü de -48 VDC içindir. Normalde sistem gücü açıldığında üç LED'in hepsi ışmalıdır. DC gerilimlerin birinde problem varsa ilgili LED söner.

Teklif verecek firmanın ürün Markasına ait güncel yıl içerisinde alınmış yetkili satış ve servis belgesini teklifle beraber sunacaktır.

Arızalı ürünler Hastaneden teslim alınarak onarımı yapıldıktan sonra cihaza montajı yapılarak gerekli testler yapıldıktan sonra kabulü yapılacaktır Ürünler garantili olacaktır.

Fecri Fırat ÇELİK
Teknisyen

Erdoğan GÜNEŞ
Teknisyen