

# KALORİFER KAZAN BAKIM ONARIM HİZMET ALIMINI

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 - Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğünde kullanılan ve aşağıdaki listede belirtilen cihaz, makine ya da sistemlerin periyodik bakım, kontrol, sökme, takma, test etme, yedek parça değişimi ve tamir bakım onarım işlemlerinin üretici firmanın bakım el kitaplarında belirttiği ve önerdiği hususlara uygun bir şekilde yapılması ve verimli bir şekilde çalışmasının sağlanması.

2- KONU: Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğünün 1 adet kalorifer kazanının 3 ayda 1 (bir) bakım onarım hizmet alımı işidir.

Katı kazan 1 adet

3- Kazan kontrolü:

Sensörlerin kontrolü Manometre kontrolü Termostatların kontrolü Vana kontrolü Şamandıra kontrolü

Cehennemlik kontrolü vb. kontrolü

Kazan temizliği yapılacaktır. Sözleşme süresince 1 defa yapılacaktır.

Kazan dairelerinin, kalorifer kazanlarının bakım ayında genel temizliği yapılacaktır.

4- 1- Periyodik bakım sayısı, bakım sözleşme süresi içinde 3 ayda bir (1) defa olacak şekilde idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının belirleyeceği bakım zamanına uyularak yapılacaktır.

4- 2- Bakım hizmeti, sözleşme tarihinden itibaren başlanacaktır.

4- 3- Bakım saatleri idarenin işleyişini engellemeyecek şekilde belirlenecektir.

4- 4- Periyodik bakım formları kontrol teşkilatına veya bakım yapılan birim yetkilisine imzalatılarak, form asıl nüshası idareye teslim edilecektir.

4- 5- Genel bakımda yapılması gereken asgari işlemler aşağıdaki gibidir. Yazılanlar dışında işin fenni ya da cihaz, makine ya da sistemlerin üreticisinin belirlediği işlemler ilave olarak yüklenici tarafından yapılacaktır.

5- ARIZA ONARIM HİZMETLERİ ve YEDEK PARÇA DEĞİŞİMİ

5- 1- Arızanın yükleniciye bildiriminden itibaren ilk müdahale süresi için 24 saat, ilçelerde ise 5 saattir. Çok acil durumlarda bu süre beklenmeksizin arızaya müdahale edilecektir.

5- 2- Arıza bildirimleri telefon, elektronik posta ya da faks ile yapılacaktır.

5- 3- Arıza halinde, firmaya arıza bildiriminin ardından belirlenen süreler içerisinde müdahale etmek ve en geç 48 saat içerisinde arızayı gidermek zorundadır, Ancak yedek parça gereksinimi veya arızanın 48 saat içerisinde giderilemeyeceği idare tarafından kabul edilmesi halinde yetkili birime bilgi verilerek (tutanakla tespit edilecek, geçerli sebepler hariç, parçanın

DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI  
Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Turan SAYDAN  
Dip.No:020653-705/No:35130  
İlçe Sağlık Müdürü

İlçe SAĞ  
Sağl. Cözümleri  
Hizmetleri

YHKİ Cevat ASLAN  
Cebir



yurt dışından gelmesi v.s.) yasal zorunluluk olan,15 günü geçmemek üzere geçici, önlemler alınarak yurt dışından gelen yedek parça ile onarım sonlandırılacaktır.

5- 4- Arıza bakım formları kontrol teşkilatına veya bakım yapılan birini yetkilisine imzalatılarak, form asıl nüshası idareye teslim edilecektir.

5- 5- Mesai saatleri dışında arıza olması durumunda arızalı cihaza, bulunduğu birimde görevli personelin refakatinde veya idarenin görevlendireceği bir personel eşliğinde belirtilen, süreler dikkate alınarak müdahale yapılacaktır

5- 6- Arıza halinde veya aşınan parçaların değiştirilmesi durumunda çıkan parçalar idareye tutanak veya bakım formu ile teslim edilir. Alım sonunda idare alımı yapılan parçayı firmaya iade eder veya alınmış olan parçanın bedelini öder.

5- 7- Yüklenici firma, yapılan arıza bildirimlerine kırk sekiz (48) saat içerisinde cevap vermez ve kayıtsız kalması halinde ve/veya ilk müdahale süresi olan il içi 24 saat ilçelerde 5 saat kuralını, bir sözleşme süresi içinde 2 defa aşması durumunda, İdare, sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkını saklı tutar, ayrıca Yüklenici bu gibi durumlarda Kurumun uğrayacağı zararı tanzim etmekle sorumludur, idare, Yüklenici namı hesabına arızayı gidererek, ücretini hak edikten kesebilecektir.

#### 6- GARANTİ

6- 1- Kullanılan yedek parça ve malzemelerde yetkili servislerde üretici firmaların verdiği teknik garantiler aynen geçerli olacaktır.

6- 2- Garanti süresi içerisinde değişen yedek parça, malzeme veya işçilikten kaynaklanan arızalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

6- 3- Alım konusu hizmet bitse de yüklenicinin taktığı parça> malzeme veya işçilikten kaynaklanan arızalar için garanti süresince sorumluluğu devam eder.

6- 4-Yüklenici yedek parçalarda garanti dışında tutma durumunda ayrıntılı rapor düzenleyerek idareye verecektir.

Yüklenici firma, Basınçlı kaplar yönetmeliğine göre kalorifer kazanlarına basınç testi yaptıracaktır. Sözleşme süresince yılda 1 defa yapılacaktır. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği uygun olarak baca gazı emisyon ölçümü yüklenici tarafından sözleşme süresi baz alınarak yılda 1 defa emisyon ölçümü yaptıracaktır.

6- 5-Teklif verecek olan firmalar TSE1 nin Brülörler Yetkilendirme belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

6- 6- Teklif verecek olan firmalar, Kalorifer kazanları ile-alakalı TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olacak, dosyalarında bulunduracak ve İdareye ibraz edecektir.

6- 7-yüklenici bakım onarım esnasında iş güvenliği tedbiri kendi sorumluluğundadır.

DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI  
Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğü  
EĞİTİM VE SAĞLAM  
Dışişleri No:33-Tesc.No:35130  
Sağlık Müdürü

İlçe DAĞ  
Sözleşme Çabırcı  
[İmza]

Rezat ASLAN  
[İmza]