

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.11.2022

Sayı: 815

Konu: TEKNİK SERVİS BİRİMİ İÇİN JENERATÖR AKÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.11.2022 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymaç ULUTAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	12 VOLT 150 AH SULU AKÜ			8	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
AKÜ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1. KONU**

**1.1.**Bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de alımın tanımı belirtilen Akü alımının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER**

**2.1** Alım konusu Akü, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için istenmektedir.

**2.2 Talep edilen aküler;**

- Volt: 12 v
- CCA (Marş Basma Gücü): 1100 - 1200 EN
- Amper: 150 Ah olacaktır.
- -30 C + 40 C ısı değerleri arasında çalışabilmelidir
- Akü çevreye zarar vermeyen asit sızdırmayan tipte olacaktır
- 
- Akü, sulu tip olacaktır.
- 
- Akü ambalajlarında ve kullanılmamış olacaktır.
- 
- Akünün üretim tarihi üzerinden 6 ay geçmemiş olacaktır.
- 
- Akü TSE belgesi veya işaretine sahip olacaktır.
- 
- Akünün 24 ay garanti belgesi bulunacaktır.
- 
- Demonte edilen eski aküler, hastane teknik birimine teslim edilecek ve bu aküler çevre ve şehircilik bakanlığı yönergesine göre geri dönüşüm yapılacaktır. Eski Aküler, yüklenici tarafından alınmayacaktır.

**Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.**

Ömer YILDIZ  
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ  
Sorumlu Teknisyen