



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ
29/11/2022 15:17 - E-36477700-949-163



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı için mal/hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 02.12.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	KDV Hariç Teklif	
				Fiyat	Tutar
1	25 Kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü	2	Adet		
2	50 Kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü	1	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi satinalmaeleskirdh@gmail.com				Teklif Eden/...../2022 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ HİZMET BİNASINA ALINACAK ABC
TİPİ KURU KİMYEVİ TOZLU 6 KG.(K.K.T) YANGIN SÖNDÜRME
CİHAZLARI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ birimlerinin ihtiyacında kullanılmak üzere ...2... adet 25 kg.lık 1 Adet 50 kg.Arabalı kuru kimyevi tozlu(KKT) yangın söndürme tüpü alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

- 1) Teklif Veren Firmanın Adına kayıtlı TSE hizmet yeterlilik belgesi.
- 2) Teklif Veren Firmanın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi Olması zorunludur
- 3):Teklif Veren Bağlı Bulunduğu TSE Müdürlüğünden Yangın söndürme Tüpleri Dolum,Bakım Yapmaya Yetkili olduğunu gösteren belge ve Yangın söndürme tüpleri dolum tesisi olduğuna dair Resmi Yazı
- 4:Ürünün CE belgesi bulunacaktır.
- 5:Referans listesi.
- 6:Ticaret Odası kaydı.

B- ÖZEL ŞARTLAR

- 1- Alımı yapılacak bütün kuru kimyevi tozlu(KKT) yangın söndürme cihazları TSE 862 standartlarına uygun 50 ve 25 kg toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
- 2- Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) çelik saçtan mamul 30 ATÜ'ye'dayanıklı olacaktır.
- 3- Cihazların gövdesi soğuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imal yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştırabilir.
- 4- Kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü cihazların hortumları TSE 745'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
- 5- Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı, TSE belgeli, pimli, üzerinde çalışır monometreli (gösterge) olacaktır. Bütün cihazların tetikleri Basınç Ekipmanlar yönetmeliğinin 97/23/AT/4.maddesinin (g) Fıkrası ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 14.11.2011-15923 sayılı yazıları gereğince numuneye göre aşırı basınç emniyet tertibatlı vanalar (aşırı basınç tahliye edecek vana) etiketler kullanılmış olacaktır.
- 6- Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb. gibi kusurlar bulunmayacaktır.
- 7- Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili Manamonyum fosfat oranı %90 dan az olmayacak ve TSE'li olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşür vereceklerdir. Cihazlarda itici gaz olarak Azot gazı kullanılacaktır.
- 8- Kurumumuz söndürücülerin TSE standartlarına uygunluğuna istediği kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, testte kullanılan (2/50) cihazlar test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz olarak doldurulacaktır. Firma bütün cihazlar için 4 (dört) yıllık garanti verecektir.
- 9- Alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlardan rastgele seçilen Bir tanesi kurum bünyesinde TSE standartlarına uygun B sınıfı yangın söndürme tatbikatı yapılarak boşaltılacak, yangın tatbikatı için gerekli malzeme ve

*Eğilim Uçer
İlki. Teknisyen
Bilgi*

*Fecri Arıot Çelik
Teknisyon
Müh.*

yakıt firmaca temin edilecek ve boşaltıla tüp yeniden manamonyum fosfat oranı %90 arası ithal tozla doldurulacak olup, yakıt ve dolum için ayrıca ücret ödenmeyecek.

- 10- Kesin kabulden sonra alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlar kurumun belirleyeceği yerlere ve hizmet araçlarına standartlara uygun olarak montaj askısı ve halkası ile Yangın İç Düzenleme Talimatının montajı firmaca ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 11- Söndürücülerin tamamının duvara montajı için paslanmaz 1. Kalite askı tertibatı olacak ve kurumca gösterilen yerlere montajı ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.
- 12- Firmalar Şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyp imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.
- 13- Garanti süresi içinde kullanılmadan (kendiliğinden) boşalan yangın söndürücülerin dolumu firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
- 14- Firma teklifle birlikte şartnamemiz kaşelenip imzalandıktan sonra **"şartnameniz aynen kabul edilmiştir."** ibaresini koyacaklardır.

Engin Uzer
Etiler Teknisyeni
Etiler

Pecsi Fret Selik
Teknisyen
Pecsi