

HAMUR DEVLET HASTANESİ
REVİZYONDA KULLANILACAK MALZEME ve TEKNİK ŞARTNAME

- 1 1 ADET KUYU REGÜLATÖR SWİTCH
- 2 10 ADET KABLO PAPUCU
- 3 1 ADET KAÇAK AKIM RÖLESİ
- 4 1 ADET KURTARMA TALİMATI
- 5 1 ADET 120' LİK LED ARMATÜR
- 6 1 ADET SAPTIRMA KASNAĞI
- 7 10 ADET RONDELLA
- 8 1 ADET MANTAR STOP
- 9 30 METRE PROFİL
- 10 5 ADET ALÇIPAN
- 11 1 ADET TELEFON
- 12 1 ADET AŞIRI YÜK SWİTCH
- 13 1 ADET 12 V' LUK REVİZYON AKÜSÜ
- 14 50 METRE TOPRAKLAMA KABLOSU
- 15 1 KG SARI BOYA
- 16 1 ADET PTC KARTI
- 17 1 ADET KRC KARTI

Kuyu regülatör switch: kırılmaya ve takılmaya karşı dirençli olmalıdır.

Kablo papucu: miktarına uygun topraklama kablo bağlantıları için kullanılacaktır.

Kaçak akım rölesi: 300 ma amperaj değerli olacaktır.

Kurtarma talimatı: makine dairesinde kullanılacaktır.

Led armatür: 120 cm uzunluğunda beyaz ışıklı olacaktır. Dokunmaya karşı korumalı ve stroboskopik yanığı oluşturmamalıdır.

Saptırma kasnağı: mevcut asansöre uygun olmalıdır. Kanal sayısı ve çapı mevcut asansöre uygun olacaktır.

Rondella: paslanmaz çelik galvaniz kaplı çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır. Mevcut motora uygun olmalıdır.

Mantar stop: basma çalıştırmalı kutulu kabin üstünde kullanıma uygun türden olacaktır.

Profil: kare profil kullanılacaktır. Kabin üstü korkuluk ve kuyu içindeki kat aralarını sabitlemekte kullanılacaktır.


Alçıpan: miktarına uygun kat aralarını kapatmak için 1.4mx2.5m ebatlarında olacaktır.

Telefon: asansörde çift yönlü haberleşmeye uygun olacaktır.

Aşırı yük switch: kırılmaya ve takılmaya karşı dirençli olmalıdır.

12 v luk revizyon aküsü: 12V gerilim hassasiyetli revizyon setine uygun akü olacaktır.


Fuat KAYA
Teknisyen


Mehmet Nedip KAYA
Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi


HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ
BİLGİ
BİLGİ
11
Bağışkan

Topraklama kablosu: binanın ana toprağını makına dairesine taşımak için uygun kesitte topraklama kablosu kullanılacaktır.

Halat boya: sarı renk boya kullanılacaktır. Çıkmaya karşı dirençli olacaktır.

Ptc kartı: mevcut asansöre uygun olacaktır.

Krc kartı: mevcut asansöre uygun olacaktır.

Gönderilen ürünlerin tse belgesi olacak ve en az 2 yıl garantisi olacaktır.

Asansör özellikleri:

20 (yirmi) kişilik ve 1600 kg.kapasiteli 1 m/s hızında, ilgili hizmet binasının bodrum+zemin+1.
Normal+2.Normal katına hitap eden 1 (bir) adet elektrikli asansör.

EKSİK ÜRÜN TEKLİFİ GELMESİ HALİNDE TEKLİF GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

Fuat KAYA
Teknisyen

Mehmet Necip KAYA
Tasınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi

HAMUR İLÇE DEVLET HASTAHANESİ
Devlet Hastahanesi
L.Ş. No: 11
B.Ş. No: 11