

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Hamur İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 87
Konu: TEKLİFE DAVET

06.12.2022

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **KOMPRESÖR BAKIM KİTİ VE HAT FİLTRESİ ALIMI** Alımı işi 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12.12.2022 tarih ve saat 14:00'e kadar hastanemizin satın alma birimine veya hamurdh.satinalma@hotmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Murat EROĞUL
İdari Ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ)
1	KOMPRESÖR MINOR KİTİ	TAKIM	1		
2	HAT FİLTRESİ	TAKIM	2		

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satın alma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.
- 4-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 5-Alımı yapılacak malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
- 6-4734 Sayılı Kanunun 22/d maddesi gereğince, alma konu iş için kendimizin veya başkaları adına doğrudan yada dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 7-Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.
- 8-Teknik Şartname Ektedir.

Hat filtresi teknik şartnamesi

1. Her cihaz için ayrı ayrı olmalı.
2. Üreticisinin uygun gördüğü normları sağlamalıdır.
3. Tüm kargo nakliye, montaj ve benzeri bütün harcamalar işi alan firmaya ait olacaktır.
4. Numunesi görülecektir. Numunesiz fiyatlar dikkate alınmayacaktır.
5. Kullanılan malzeme düşmeye ve darbelere dayanıklı malzemedен imal edilmelidir.
6. Filtreler titreşim ve düşmeye karşı içten vidalı sisteme sahip olmalı bu şekilde monte edilmeli.
7. Montajı yapılarak teslim edilecektir. Arıza durumunda yada montajla alakalı her türlü hataya karşı işçiliğe karşı 2 yıl garantili olmalı
 - Medikal kuru hava kurutucu cihazında giriş-çıkış filtre 2 takım

KOMPRESÖR MİNOR BAKIM KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ESCOMP MARKA KOMPRESÖR CİHAZININ KULLANILMASINA UYGUN MİNOR BAKIM KİTİ OLMALIDIR.
2. ÜRÜNLER CE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.
3. ÜRÜNLER EN AZ 6 AY GARANTİLİ OLACAKTIR.
4. Merkezi vakum ve kompresör sistemlerinin gerekli gördüğü şartları sağlamalıdır.
5. TSE -JUST standartlarını sağlamalıdır.
6. TEDARİKÇİ VE ÜRETİCİ FİRMANIN TSE - OHSAS VE CE KALİTE BELGELERİ OLMALIDIR. BUNU TEKLİFLERİNDE SUNMALIDIR. BELGELERİNİ SUNMAYAN FİRMA TEKLİFLERİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
7. Firma fiyatları numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune gösterilmesi mecburidir. Numunesiz fiyatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
8. KOMPRESÖR CİHAZI GRUBUNA UYGUN VİDALI KOMPRESÖR 1 TAKIM MİNOR KİT
 - VİDALI KOMPRESÖR YAĞI 20 LT
 - YAĞ FİLTRESİ 1 TAKIM
 - HAVA FİLTRESİ 1 TAKIM
 - SEPERATÖR FİLTRESİ 1 TAKIM
 - POLEN FİLTRESİ 1 takım
 - CONTA ORİNG GRUBU VS İÇERMELİDİR.) OLACAKTIR.
9. MARKASI BELİRSİZ, GENEL KULLANIMA UYGUN OLUP PİYASADA GENEL MAKSATLA KULLANILAN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEMEYECİTİR.
10. İSTENİLEN ÜRÜNLER CİHAZ ÜRETİCİSİNİN KABUL ETTİĞİ NORMLARI SAĞLAMALIDIR.


Fuat KAYA
Teknik Sorumlusu

Mehmet Necip KAYA
Tasınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi

HAMUR İLÇESİ DEVLET HASTANESİ
Cerrahi Servis AYDAKIR
Eğilim No: 101511
Başhekim

11. FİYAT VEREN FİRMALARIN KALİTE BELGELERİ İLGİLİ İŞ KOLUNDA OLMASI GEREKMEKTE OLUP FİYATLA BİRLİKTE, CE-ISO-OHSAS VE HİZMET YETERLİLİK BELGELERİ VE EĞİTİM SERTİFİKALARINI SUNACAKLARDIR.
12. TÜM ÜRÜNLER ÖZENLE MONTAJLARI TEKNİK SORUMLUMUZ GÖZETİMİNDE YAPILACAK OLUP HATALI YANLIŞ ÜRÜNLER VE NE OLDUĞU BELİRSİZ AÇIK YAĞLAR KABUL EDİLMEMEYECİTİR. BUNLARLA İLGİLİ GEREKLİ CEZAI İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.
13. ALIMA KATILACAK OLAN FİRMALARIN ŞARTNAMEYİ OKUMALARI VE ONA GÖRE ORJİNAL MALZEME FİYATI VERİP İSTENİLEN ÖZELLİKTE ÜRÜNÜ GETİRMELERİ RİCA OLUNUR.
14. FİYAT VEREN FİRMALARIN SİSTEMİ GÖRÜP FİYAT VERMELERİ KARIŞIKLIK OLMAMASI ADINA YARARLI OLACAKTIR.


Fuat KAYA
Teknisyen


Mehmet Necip KAYA
Tasınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi


HAMUR İLÇE DİHALET HASTANESİ
Dr. Ferit BAKIR
Cep No: 191511
Doktor