



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-206418706  
Konu : Teklife Davet

08.01.2023

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ SOĞUTMA GRUBU İÇİN 2 KALEM TEKNİK MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında KDV hariç birim ve toplam fiyatının **13.01.2023 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) adresinize göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN  
İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	3X95+50 NY YER ALTI KABLOSU	METRE	30		
2	3X95+50 BÜZÜŞMELİ EK MUF	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uzm.Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 4) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 5) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 6) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 7) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 8) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılmaktadır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: E39CE21D-E558-475C-B0F4-D8090325AC28

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: [Internet.Adresi:https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr](mailto:Internet.Adresi:https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi:

Bilgi için: Şenay SAPMAZ  
Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047



## CHİLLER SU SOĞUTMA GRUBU MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### 1. 3\*95+50 Yer altı kablosu:

- a. İşletme sıcaklığı 70 derece olmalıdır.
- b. Kısa devre sıcaklığı 160 derece olmalıdır.
- c. 3,5 kw Test gerilimine uygun olmalıdır.
- d. Serim sıcaklığı -5 derece olmalıdır.
- e. TSE belgeli olmalıdır.
- f. 35 Mt uzunluğunda olmalıdır.
- g. Bakır iletken PVC izole,PVC DOLGU,PVC dış kılıf %100 bakır olacaktır.

h.TSE belgeli olacaktır.

### 2. Diğer Şartlar :

- a.kullanılacak malzemelerin 2 yıl garantisi olmalıdır.
- b.malzemelerin taşıma ve nakliye esnasında zarar görmesi yüklenici sorumludur.

**IDRİS BOZBOĞA**  
Elektrik Teknk.

