

**2023 YILI AĞRI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MOTORİN ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. **KONU** : Bu şartname, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan akaryakıt (motorin) satın alınması koşullarını içerir.

Bu Şartnamede :

Ağrı Eğitim ve Araştırma hastanesi	: İdare
Teklif verecek olanlar	: İstekli
İhaleyi kazanan istekli	: Yüklenici
Motorin	: Akaryakıt

olarak adlandırılacaktır.

2. **GENEL ŞARTLAR** :

Satın alınacak Motorinin miktarı 6.000 Litredir.

3. **TEKNİK ŞARTLAR** :

Teslim edilecek yakıt ürünleri, TS 3082' de belirtilen özellikleri ihtiva edecektir.

4. **NAKLİYE** :

Motorinin nakliyesi üretici firma rafineri veya depolarından yüklenicinin kendi veya kiralayacağı akaryakıt tankeri ile Hastane jeneratör yakıt tanklarına doldurularak teslim edilecektir. Nakliye için yüklenici İdarenin vereceği teslim süreleri ve miktarları kadar akaryakıt ürününü teslim etmek için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Teslimatta gecikme olması durumunda teknik şartnamedeki (5). beşinci madde hükümlerine göre işlem yapılmış olsa dahi İdarenin acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacı ile İdarenin izniyle yükleniciye ait depolama tesisinden İdarenin acil ihtiyaçları karşılaması zorunludur.

5. **TESLİMAT** :

MOTORİN ALIMI İÇİN:

İdarenin ihtiyacı olan petrol ürünleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde üretim ve stok yapan rafineri merkezlerinden temin edilecek petrol ürünlerinden karşılanacak akaryakıtın yükleme işlemi yapılacak ve İdarenin hizmet binasına yükleniciye ait akaryakıt tankeri tarafından yerinde teslim edilecektir.

Teslimatı yapacak tankerin dolu ve boş olarak rafineri veya dolun tesislerine ait Teslim Tesellüm Fişi İdare görevlisi tarafından imzalanacaktır. Motorin, Hastane tarafından görevlendirilen personel ile birlikte, sayaçlı nakliye aracından, ürünü teslim alacak görevli idare elemanına teslim edilecektir. İdare gerekli görürse tartı işlemini tartı gideri yükleniciye ait olmak üzere başka bir kantarda yeniden yaptırabilir.

İdare ihtiyacı olan ürün miktarlarını yükleniciye teslimat programı ile bildirecek yüklenici hazırlıklarını tamamlayarak en geç 3 (üç) gün içerisinde ürünü teslim edecektir. Gününde teslim edilmeyen ürün için KDV hariç bedelinin % 0,3 (binde üç) kadar günlük gecikme cezası ödeyecektir. Bu süre on iş gününü geçemez. Bu süreyi geçmesi halinde İdari Şartnamenin 51. Maddesi uygulanır.

6. **TESLİMDE KULLANILACAK EVRAK** :

Teslim edilen Motorin ürünü için, akaryakıtçı tarafından üç nüsha olarak "Geçici Teslim Alma Fişi" düzenlenir. Geçici teslim alma fişinin bir sureti yükleniciye veya görevlendireceği elemana verilir. Teslim alma fişinde petrol ürünün teslim alındığı tarih itibarı ile bu şartnamenin 5.inci maddesinin üçüncü paragrafında izah edilen şekilde bulunan net toplam litre cinsinden ürünün miktarı ve cinsi keşifte belirtilen birimlerce esas alınmak kaydıyla yazılacak ve Tesellüm Heyeti ve teslim eden yüklenici veya görevli elemanı tarafından imzalanacaktır.

7. **MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ** :

Muayene ve kabul işlemleri 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11. maddesine göre yapılır. İdare gerekli gördüğü taktirde teslimatta teslim edilecek petrol ürünü için yüklenici tarafından rafineri veya dolun tesisine ait laboratuvarlarda yapılan analiz raporlarını isteyebilir ; ayrıca rafineri veya dolun tesisine ait çıkış belgesi idareye verilecektir. Ayrıca İdare teslimi yapılacak ürün için su ve kirlilik testi yapmak üzere çökelme zamanına kadar tankeri bekletebilir. İçerisinde su ve diğer yabancı maddeler olduğu gözle tespit edilirse ürün teslim alınmaz ve tutanakla tespit edilerek iadesi yapılır.

Alınacak motorinin bu şartnamede belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığının kontrolü için İdare gerekli görürse kendi tespit edeceği laboratuvarında test ettirebilir. Test sonucu TSE standardına

ve olması gereken spesifik deęerlere haiz deęilse idari řartnamenin 51.3'üncü maddesine göre işlem yapılır.

TS-3082 ve TÜPRAŞ-400 Spesifikasyonlarını taşımayan yakıt ürününden dolayı hizmet araçlarında olabilecek arızaların giderilmesi için aracın yetkili servislerince yapılan tüm bakım ve onarıma ait (yedek parça ve işçilik dahil) masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

7-1.1-Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin 15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2007/25 Başbakanlık Genelgesine istinaden akaryakıt Ulusal Marker Kontrolünün yapıldığına dair raporun idareye verilmesi zorunludur.

8. MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU :

Motorini teslim alan İdarenin kuracağı Muayene ve Kabul Komisyonları tarafından kabul işlemleri yapılacaktır.

9. TESLİM SÜRESİ :

İhalenin sözleşmeye bağlanmasından sonra İdarenin tespit edeceği günden başlayarak ihtiyaç hasıl oldukça İdarenin vereceği miktar doğrultusunda Yüklenici, birinci maddede belirtilen yere sipariş miktarı kadar teslim edecektir.

Bu Teknik Şartname 9 (dokuz) maddeden oluşmaktadır.

Bu şartname hükümlerini okudum ve hükümlerini aynen kabul ediyorum.

Ömer YILDIZ

Elektrik Teknikeri

M. Cüneyt KILICLAR

Elektrik Teknikeri

Musa GÜNES

Sorumlu Teknisyen