




AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AHMEDİ HANI ASM İÇİN 14 KALEM MALIN TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIRA NUMARASI	MALIN CİNSİ	ADET/MİKTAR	TEKNİK TARİFİ	KULLANILACAĞI YER
1	GAZ ALARM	1 ADET	Gaz alarm cihazı ortamdaki karbonmonoksit gazını algılayabilen ve algıladığında ışık ve sesli uyarı sağlayan bir cihaz olmalıdır.	AHMEDİ HANI ASM
2	ACİL KESME BUTONU	1 ADET	Acil stop butonu bir sistemde mekanik veya elektriksel devrenin çalışmasını durduracaktır	AHMEDİ HANI ASM
3	KONTAKTÖR 22A	1 ADET	En az 2 yıl garantili olmalı Anma akımı 22 amper olmalı TSE standartlarına uymalı	AHMEDİ HANI ASM
4	3X1,5 TTR KABLO	10 METRE	PVC izoleli olmalı Sıcaklığa dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır	AHMEDİ HANI ASM
5	0,75 TTR KABLO	15 METRE	PVC izoleli olmalı Sıcaklığa dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır	AHMEDİ HANI ASM
6	SİRAL BORU	17 METRE	Uzun ömürlü kullanışlı ve TSE standartına uygun olmalıdır	AHMEDİ HANI ASM
7	16X16 KABLO KANALI	10 METRE	Darbeye dayanıklılık Alev yaymayan Elektriksel yalıtım özelliği olmalıdır	AHMEDİ HANI ASM
8	2A SİGORTA	1 ADET	Üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 Yıl garantili olmalı	AHMEDİ HANI ASM
9	W OTOMAT KUTUSU	1 ADET	Kolay montaj edilebilmeli Isıya dayanıklı olmalı	AHMEDİ HANI ASM
10	KAÇAK AKIM 20A	1 ADET	Açma seviyesi 30ma olmalıdır	AHMEDİ HANI ASM
11	250X300X130 PANO	1 ADET	Kısa devre şartlarına elektriksel ve mekaniksel olarak yeterli dayanımda olacaktır.	AHMEDİ HANI ASM
12	İZOLE BANT	2 ADET	kolay yanmaz ve ısıya dayanıklı olmalıdır. Esnek ve iyi yapışma özelliği olmalıdır	AHMEDİ HANI ASM

SERİM KAYAK
Elektrik Elektronik Mühendisi




Teknisyen
Abdullah KAYA


Teknisyen
Ali KAYA


AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AHMEDİ HANI ASM İÇİN 14 KALEM MALIN TEKNİK ŞARTNAMESİ

13	3X2,5 TTR	20 METRE	PVC izoleli olmalı Sıcaklığa dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır	AHMEDİ HANI ASM
14	16X16 KABLO KANALI	6 METRE	Darbeye dayanıklılık Alev yaymayan Elektriksel yalıtım özelliği olmalıdır	AHMEDİ HANI ASM

SELİM KAYA
Elektronik Elektronik Malzeme,


Teknisyen
Abdullah KAYA Teknisyen

Ali KAYA


**Ambarda
Yoktur**

