

# AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞLIÇAY ACİL 112 ve GÜRBULAK ASM'DE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAKLARIN TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIRA NUMARASI	MALIN CİNSİ	ADET/MİKTAR	TEKNİK TARİFİ	KULLANILACAĞI YER
1	ISICAM	3 ADET	77*71 Ve 68*110 Ve 68*80 ölçülerinde birer adet	TAŞLIÇAY ACİL 112
2	KALORİFER KAZANI (KÖMÜR) DEVİR DAİM POMPASI (4/100'LÜK)	1 ADET	Motor 120 °C çalışma suyu sıcaklığına dayanacak özellikte olacaktır Mil ve gömlek paslanmaz çelikten olacaktır	GÜRBULAK ASM

Teknisyen  
Abdullah KAYA



Teknisyen  
Erkan TAŞDEMİR



Teknisyen  
M. Yasin CEMO

