

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Hamur İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 31
Konu: TEKLİFE DAVET

13.02.2023

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 6 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ Alımı işi 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 17.02.2023 tarih ve saat 14:00'e kadar hastanemizin satın alma birimine veya hamurdh.safinalma@hotmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Murat EROĞUL
İdari Ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ)
1	60*60 LED PANEL ARMATÜRÜ	ADET	10		
2	50 A K OTOMAT SİGORTA	ADET	4		
3	65 A KANTAKTÖR	ADET	2		
4	3*1,5 MM2 TTR KABLO	METRE	200		
5	3*2,5 MM2 TTR KABLO	METRE	200		
6	2*0,75 MM2 TTR KABLO	METRE	100		

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satın alma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.
- 4-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 5-Alımı yapılacak malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
- 6-4734 Sayılı Kanunun 22/d maddesi gereğince, alma konu iş için kendimizin veya başkaları adına doğrudan yada dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 7-Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.
- 8-Teknik Şartname Ektedir.

TEKNİK ŞARTNAME

1- 60x60 LED Panel Armatürü (10 Adet):

- Led panel armatürler 40 W gücüne sahip olmalıdır.
- 960 Lümen ışık akısına sahip olmalıdır.
- 220 V çalışma gerilimine sahip olmalıdır.
- Gövde rengi beyaz olmalıdır.
- Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat olmalıdır.
- Armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacak olup, homojen ışık dağılımına sahip olacaktır.
- Armatürler Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olmalıdır.
- IP 40 koruma derecesine sahip olmalıdır.
- Yüksek kalite standartlarında üretilmiş olmalıdır.
- Ürün TSE ve ISO standartlarına sahip olmalıdır.

2- 50 A K Otomat Sigorta (4 Adet):

- 6 kA kesme kapasiteli olmalıdır.
- Nötr ve faz kesme özellikli olmalıdır.
- B tipi olmalıdır.
- Birinci sınıf kaliteli malzeme olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

3- 65 A Kontaktör (2 Adet):

- Yüksek akımlı devrelerde kullanıma uygun olmalıdır.
- Anma akımı 65 A olmalıdır.
- 30 kw nominal güce sahip olmalıdır.
- Birinci sınıf kaliteli malzeme olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

Servet TOPTAŞ
Mühür

Mehmet Necip KAYA
Mühür Kayıt
Kontrol Yetkilisi

Mühür

4- 3x1,5 mm2 TTR Kablo (200 metre):

- HalogenFree TTR 052XZ1-F (NYMHY) olmalıdır.
- Yangına dayanıklı olmalıdır.
- Birinci sınıf kaliteli malzeme olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

5- 3x2,5 mm2 TTR Kablo (200 metre):

- HalogenFree TTR 052XZ1-F (NYMHY) olmalıdır.
- Yangına dayanıklı olmalıdır.
- Birinci sınıf kaliteli malzeme olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

6- 2x0,75 mm2 TTR Kablo (100 metre):

- HalogenFree TTR 052XZ1-F (NYMHY) olmalıdır.
- Yangına dayanıklı olmalıdır.
- Birinci sınıf kaliteli malzeme olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

Sermet TOPTAŞ
Amir

Mehmet Necip KAYA
Taahhüt Kayıt
Kontrol Yetkilisi

TAHAKKATLARI
1
3.011
Mehmet