



ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI ET KOMBİNASI

Yürürlük Tarihi	03.02.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa No	1 / 1

DUVAR KÖŞELERİNDE KULLANILMAK
ÜZERE PASLANMAZ L KÖŞEBENT
ALIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ŞRT.İŞÜ.51

Paslanmaz L Köşebentler

Adetleri:

- 10*20 cm h 120 cm : 2 adet
15*15 cm h 180 cm :2 adet
15*15 cm h 100 cm : 1 adet
20*20 cm h 120 cm : 6 adet
10*10 cm h 100 cm :1 adet
8*22 cm h 130 cm : 1 adet
6*14 cm h 120 cm : 1 adet
20*20 cm h :150 cm: 1 adet
10*10 cm h:120 cm :2 adet
15*15 cm h:120 cm : 4 adet **toplamda 21 adet L paslanmaz köşebent**

KONTROLLÜ
KOPYA

- Bütün malzemeler 340 kalite paslanmaz malzemeden olacaktır. (%18 krom %8 nikel)
- Et kalınlıkları 3 mm olacaktır.
- Bütün paslanmaz köşebentler L şeklinde olacaktır. (90 derece açıyla)
Duvara Montajlarının yapılabilmesi için;
- Uzunlukları: 120 olan köşebentlerde her iki ucunda da 4 adet uygun vida deliği
- Uzunlukları: 100 olan köşebentlerde her iki ucunda da 3 adet uygun vida deliği
- Uzunlukları: 130 olan köşebentlerde her iki ucunda da 4 adet uygun vida deliği
- Uzunlukları: 150 olan köşebentlerde her iki ucunda da 4 adet uygun vida deliği
- Uzunlukları: 180 olan köşebentlerde her iki ucunda da 5 adet uygun vida deliği
- Montaj için kullanılmak üzere delik sayısı kadar ve uygun ölçülerde paslanmaz krom vida (idarenin belirleyeceği) yüklenici tarafından verilecektir. Delikler eşit aralıklarda açılacaktır.
- Muayene kabul yeri Ağrı Et Kombinası Müdürlüğüdür.

Oğuz Kaan DEMİRKAYA
Yönetim Temsilcisi

F.Metehan AKPINAR
Makine Enerji Şefi

Yılmaz ASLAN
Kombina Müdürü