

KALORİFER KAZANI BACASI YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kullanım kaynaklı çürüyen kalorifer bacası aynı ebat ve ölçülerde en az 2 mm sacdan imal edilecektir.
2. Bacanın boyu 13 metre boru çapı 25x25 cm olacaktır.
3. Eski baca bina asıl bacasına zarar vermeden demontajı yapılarak dışarıya taşınacaktır.
4. Yeni baca ölçüsüne göre yerine monte edilerek uygun noktalarında gerekli bağlantılar yapılacaktır.
5. Kazan çıkışı kaynak yapılarak içeriye duman sızması engellenecektir.(Kazan Çıkışından paralel olan boru kısmı kare şeklinde olacaktır. Diğer baca ise kare veya olabilir.
6. Kazan çıkışında bacanın temizlenmesi için açılır kapanır mekanizma yapılacaktır.
7. İmalatlar tamamlandıktan sonra kazan testleri yapılacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.
8. İmalat kaynaklı molozlar yüklenici tarafından belediye enkaz alanına dökülecek ve saha temiz bir vaziyette teslim edilecektir.
9. Ana bacanın açılmasının zorunlu olması halinde tahrip edilecek kısım aynı imalatla yeniden yapılacaktır.

Fuat GÖKÇE
Makine Teknk.



İhsan KOTAN
Elektrik Teknikeri



İbrahim TAŞDEMİR
Sürekli İşçi

