

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.03.2023

Sayı: 458

Konu: TEKNİK SERVİS BİRİMİ İÇİN HEPA FİLTRE ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.03.2023 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEPA FİLTRE 555*555*78			89	Adet		
2	HEPA FİLTRE 305*305*78			50	Adet		
3	HEPA FİLTRE 610*610*78			56	Adet		
4	HEPA FİLTRE 455*455*78			18	Adet		
5	HEPA FİLTRE HCFH.14 AFE 305*610*292 (AMELİYAT SALONLARI İÇİN			16	Adet		
6	230X230 (78) HEPA FİLTRE			5	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Tif: Fax: e\_mail: Hız.KADRIYE ÖZGENT  
Dahili:

## HEPA FİLTRE ALIM VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.En son kabul edilen EN 1822 Avrupa standardına göre belirli bir hızda filtrenin geçirilebildiği en küçük boyutlu partiküllere ( MPPS) göre ise sınıfı H 13 YA DA H 14 verimliliği min 0/0 99.95 ya da 0/0 99.995 olacaktır.

2.Filtrelerin üzerinde en 1822 standardına göre test edildiği ve 1. Maddede belirtilen minimum verimliliğin ( min 0/0 99 95 ya da 0/0 99.995 olacaktır.) garanti edildiği teyit eden filtre test raporu bulunacaktır.

3. Hepa filtrelerin montajı yükleniciye ait olup eski filtrenin de montajı yapılarak işlem gerçekleştirilmelidir.

4.Yüklenici iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu hususta ki sorumluluk yükleniciye aittir.

5.Hepa filtrelerin kasası mdf olmalı ve nem sıcaklık korozif ortama karşı dayanıklı olmalıdır. Kasalar partikül salınımına izin vermemelidir.

6.Filtre elemanları kullanım esnasında maruz kalabileceği mekanik zorlamalara karşı dayanabilecek şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.

7.Filtrenin ölçüsü tek tarafı eklemesiz hiç bir hava kaçağına izin verilmeyecek şekilde contalı olmalıdır.

8.Orijinal ambalajda hiç açılmamış şekilde teslim edilmeli ve yüklenici tarafından montaj işlemleri gerçekleştirilmelidir.

9. Hepa filtrelerin montajı yüklenici tarafından hastanenin teknik personel eşliğinde yapılmalıdır.

10. Hepa filtrelerde yüzey koruma özelliği bulunmalıdır.

11. Hepa filtreler TÜV belgeli ve TÜRKAK AKREDİTE onayı belgesine sahip olmalıdır.

12 .Hepa filtrelerin demontaj montajları hastane enfeksiyon biriminin istediği şekilde gerçekleştirmelidir.

13. Hepa filtreler en az ( 1) yıl garantili olmalıdır.

14. Hepa filtrelerin montajı firmanın deneyimli elemanlarına aittir.


15. Filtre montajında sonra yılda (2) kez partikül kalibrasyon ölçümü yetkili firma tarafından yapılacaktır.

16. Montajlar mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

17.Çıkan eski filtreler teknik birimin belirlediği yere teslim edilecektir.

**Halil İbrahim ÇELİK**

*Teknisyen*



**Musa GÜNEŞ**

*Sorumlu Teknisyen*

