



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
03/03/2023, 11:13:23 - E-36472700-949-210571099



210571099

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı için mal/hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 10.03.2023 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	6 Kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Tüpü	10	Adet		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> <u>satinalmaeleskirtdh@gmail.com</u>				Teklif Eden/...../2023 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



YANGIN TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hastanemiz birimlerinin ihtiyacında kullanılmak üzere 10 adet 6 kg'lık kuru kimyevi tozlu ABC % 90 (KKT) yangın söndürme tüpü alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

- Teklif veren Firmanın Adına kayıtlı Vize Tarihi Geçmemiş TSE-HYB hizmet yeterlilik belgesi zorunludur.
- Teklif veren Firmanın İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesini İdareye sunacaktır.
- Teklif veren Firma Bağlı Bulunduğu TSE Müdürlüğünden Yangın söndürme Tüpleri Yetkili Firma olduğunu gösteren Güncel Tarihli Resmi yazı olacaktır.
- Yangın söndürücülerin TSE-EN ve CE belgesi bulunacaktır.

B- ÖZEL ŞARTLAR

- Alımı yapılacak bütün kuru kimyevi tozlu(KKT) yangın söndürme cihazları TSE 862 standartlarına uygun 6 kg toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
- Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) çelik saçtan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı olacaktır.
- Cihazların gövdesi soğuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imal yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştırabilir.
- Kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü cihazların hortumları TSE 745'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
- Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı, TSE belgeli, pimli, üzerinde çalışır manometreli (gösterge) olacaktır. Bütün cihazların tetikleri Basınç Ekipmanlar yönetmeliğinin 97/23/AT/4.maddesinin (g) Fıkrası ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 14.11.2011-15923 sayılı yazıları gereğince numuneye göre aşırı basınç emniyet tertibatlı vanalar (aşırı basınç tahliye edecek vana) etiketler kullanılmış olacaktır.
- Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb. gibi kusurlar bulunmayacaktır.

Emirrah ÇELİK
Sivil Savunma Amiri

Engin UÇAR
Teknisyen

Fecri Fırat ÇELİK
Teknisyen

- Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili Manamonyum fosfat oranı %90 dan az olmayacak ve TSE'li olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşür vereceklerdir. Cihazlarda itici gaz olarak Azot gazı kullanılacaktır.
- Kurumumuz söndürücülerin TSE standartlarına uygunluğuna istediği kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, testte kullanılan (2/50) cihazlar test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz olarak doldurulacaktır.
- Firma bütün cihazlar için 4 (dört) yıllık garanti verecektir.
- Alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlardan rastgele seçilen bir tanesi kurum bünyesinde TSE standartlarına uygun B sınıfı yangın söndürme tatbikatı yapılarak boşaltılacak. Yangın tatbikatı için gerekli malzeme ve yakıt firmaca temin edilecek ve boşaltılan tüp yeniden manamonyum fosfat oranı %90 arası ithal tozla doldurulacak olup, yakıt ve dolum için ayrıca ücret ödenmeyecek.
- Kesin kabulden sonra alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlar kurumun belirleyeceği yerlere ve hizmet araçlarına standartlara uygun olarak montaj askısı ve halkası ile Yangın İç Düzenleme Talimatının montajı firmaca ücretsiz olarak yapılacaktır.
- Söndürücülerin tamamının duvara montajı için paslanmaz 1. Kalite askı tertibatı olacak ve kurumca gösterilen yerlere montajı ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.
- Firmalar Şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.
- Garanti süresi içinde Yılda 1 Bir kere Sorumlu firma tarafından Yangın söndürücülerin Periyodik kontrolleri yapılacaktır, kullanılmadan (kendiliğinden) boşalan yangın söndürücülerin dolumu firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
- Firma teklifle birlikte şartnamemiz kaşelenip imzalandıktan sonra **"ŞARTNAMENİZ AYNEN KABUL EDİLMİŞTİR."** ibaresini koyacaklardır.

Şartnameniz aynen kabul edilmiştir.

.....

Kaşe / İmza


Emirlah ÇELİK
Sivil Savunma Amiri

Engin UÇAR
Teknisyen


Fecri Fırat ÇELİK
Teknisyen
