

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

17.03.2023

Sayı: 213

Konu: JENERATÖR PANOLARI İÇİN 1600 AMPER KURMA MOTORLU MANYETİK ŞALTER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.03.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	1600 AMPER KURMA MOTORLU MANYETİK ŞALTER			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler elden ve mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

TERMİK MANYETİK MOTORLU ŞALTER ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 1 (bir) adet, motorlu termik manyetik şalter alım işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1. Bahse konu alım, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jeneratör panosu sistemlerinde kullanılmak üzere talep edilmektedir.
- 2.2. Talep edilen şalter, 1600 amper gücünde, motorlu termik manyetik şalter olacaktır.
- 2.3. Talep edilen şalter, numuneye göre alınacaktır. Bu nedenle teklif verecek olan firmalar, tekliften önce muhakkak numuneyi görmek zorundadır. Numune görülmeden verilen teklifler geçersiz sayılacaktır. Bu konuyla alakalı, Hastane Teknik Birimi ile görüşülecektir.
- 2.4. Talep edilen şalterin montajı, Yetkili Jeneratör bakım firması tarafından yapılacaktır. Fiyat verecek olan istekliler montaj hariç fiyat verecektir.
- 2.5. Talep edilen ürün 2 yıl garantili olacak ve bu süre zarfında arızalanırsa, yüklenici firma tarafından yenisiyle değiştirilecek ve bu değişim işçiliği şalteri veren yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3. KABUL;

3.1 Kabul, Hastane teknisyenlerinde bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Ömer YILDIZ

Tekniker

Musa GÜNEŞ

Sorumlu Teknisyen