

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.03.2023

Sayı:82

Konu: KALİTE BİRİMİ MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.03.2023 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü
Müdür V. K. CENGİZ
Patnos Devlet Hastanesi

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KILAVUZ TAKİP (İZ) HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY (HASTANE İÇİ)			90	Metre		
2	ENGELLİ OTOPARK TABELASI			4	Adet		
3	ACİL TOPLANMA ALANI TABELASI			3	Adet		
4	ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ZİT RENK			120	Metre		
5	BRAİLLE ASANSÖR, MERDİVENLER, WC TABELALARI			35	Adet		
6	BRAİLLE KAT PLANI			8	Adet		
7	BİNA GİRİŞİ UYARICI YÜZEY			6	Adet		
8	KAYDIRMAZ BANT			250	Metre		
9	YANGIN SÖNDÜRME DOLAPLARINA KULLANIM TALİMATI VE NUMARALANDIRMA ETİKETİ			120	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.RABİA CENGİZ Dahili:

Sayfa 1

- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

PATNOS DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ'NE

Kurumumuzun kalite standartları denetimleri ve ruhsatlandırılması için yapılan denetimlerde aşağıda teknik şartnamesi ve sayılarını belirttiğim eksikliklerin giderilmesi istenmiştir.14/03/2023

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Eki: 1 Adet Teknik Şartname

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Direktörü



HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY, TALİMATLAR, TABELALAR, ZİT RENLER, ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK İSTEMLERE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1) KLAVUZ TAKİP (iz) HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY (hastane içi) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Toplamda 90 metre olacaktır.

Kılavuz Takip(iz)YüzeY : Üst genişliđi 20-24mm, Alt genişliđi 30-34mm – Üst uzunluđu 265mm ve alt uzunluđu 275mm yüksekliđi 4mm(±1mm) ölçülerde ve pahlı olmalıdır.

- Kaydırmazlık Özelliđi: 0,4mm yüksekliđinde, 1mm kalınlıđında erkek doku formları bulunmalıdır.
 - Kayma Direnci: 85 - 95 deđer olmalıdır. (TS 15676)
 - Uyarıcı YüzeY (uyarı noktası): Kubbelerin üst çapı 16-18mm, alt çapı 26-28mm, yüksekliđi 4mm (±1mm) ölçülerde ve pahlı olmalıdır.
 - Kaydırmazlık Özelliđi: 0.4mm yüksekliđinde, 1mm kalınlıđında doku formları bulunmalıdır.
 - Renk: Sarı(Ral 1023) UV Katkılı MB (8 Işık Haslıđı ve Homojen) olmalıdır.
 - Yanmazlık Testi: E Sınıfı ve B2 Sınıfı Alev Geciktirici -Yanmaz Özelliđi olmalıdır.
 - Dayanım Sıcaklıđı: -35 °C - 70 °C • Yođunluk: 1,17 - 1,22 gr/cm3
 - Yapıştırıcı Bant: Beyaz Akrilik VHB Çift Taraflı Bant malzemenin tüm alt yüzeyini kaplamalıdır.
 - Bant Kalınlık: 1.00 - 1.20mm olmalıdır.
 - Bant Yođunluk: 800 kg/m3 - 820 kg/m3 olmalıdır.(ASTM D-792)
 - Bant Çekme-KopmaMukavemeti: 975kPa - 1050kPa olmalıdır.(ASTM D-897)
 - Dynamic Mukavemet: 650kPa - 690kPa olmalıdır. (ASTM D-1002)
 - Esneklik: % 750 - % 800 olmalıdır. (ASTM D-3330)
 - Mevcut yüzeyde belirgin ses farklılıđı ve görsel farklılık sağlamalıdır.
 - Kiri içine emmeyen, zor kirlenen ve kolay temizlenebilen hammaddeden üretilmelidir.
 - Ürünler Kaydırmaz yüzeye sahip olmalıdır.
 - Tekerlekli sandalye geçişlerine uygun olmalıdır. Ayakkabı Tabanı ve Baston ile ayırt edilebilir olmalıdır.
 - Endüstriyel tasarım tescil belgesine sahip olmalıdır.
 - Hızlı ve kolay montaj imkanı sağlamalıdır.
 - Ürün çevreye ve insan sađlıđına zarar verici herhangi bir katkı maddesi ve Zehirli (atık) malzeme içermemelidir.
- .Ürünün uygulanacađı yer poliklinik girişinden ayaklı Braille haritaya kadar ulaşmalıdır .
- .Ürünün uygulanacađı diđer yerler ise acil servis girişi ile engelli wc ler ve Braille kat planlarına kadar ulaşmalıdır .


2)YANGIN SÖNDÜRME DOLAPLARINA KULLANIM TALİMATI VE NUMARALANDIRMA ETİKETİ

.Dolaplarda kullanılacak toplam klavuz ve numaralandırma sayısı **120 adettir**

.Dolapların her birine beyaz renkli numaralandırma etiketleri yapılacaktır.

.Bütün dolaplara ve seyyar asılı yangın söndürme tüplerinin üzerine yangın tüpü kullanım klavuzu asılacaktır.

.Daha önce numaralandırma işlemleri için dolapların üzerinde bulunan siyah yazılar kırmızı boya ile boyanacak.yerine ilk maddede belirtilen numaralandırma etiketleri yapıştırılacaktır

Tunay DOĞAN


3) ENGELLİ OTO PARK TABELASI

Tabela toplamda 4 adet olmalıdır .

Hastane bahçesinde engelli otoparklarını gösterecek şekilde olmalıdır .

Yerden Uzunluğu en az 2 metre ve çift ayaklı olacaktır.

Tabelanın her iki ayağında yere en az 60 cm dibe gidecek şekilde beton ile sabitlenecektir. Gevşek veya sağlam gözükmeyen tabelalar teknik birimimizin belirleyeceği şekilde istenilen sağlamlıkta yapılacaktır. Kazı ve nakliye işlemleri dahil tüm işler ilgili firmaya aittir.


Tabela çift taraflı olacak ayrıca kompozit malzemeden etrafı ve çerçeve kasası yine kompozit kaplamalı olacaktır.

Tabela içeriği boyutu eni 70cm boyu 50 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Yazılar beyaz taban üstüne kırmızı harflerle yazılmalıdır .

Tabela dış etkenlere hava şartlarına yıpranmalara karşı dayanıklı olmalıdır .

Bir adet engelli araç park yeri sol tarafı gösteren ok ,1 adet engelli araç park yeri sol tarafı gösteren ok, 1 adet engelli araç park yeri sağ tarafı gösteren ok ve 2 adet engelli araç park yeri yazılı tabela olmalıdır.



4) ACİL TOPLANMA ALANI TABELASI

Tabela toplamda 3 adet olmalıdır .

Hastane bahçesinde acil toplanma alanlarını gösterecek şekilde olmalıdır .

Yerden Uzunluğu en az 2 metre ve çift ayaklı olacaktır.

Tabelanın her iki ayağında yere en az 60 cm dibe gidecek şekilde beton ile sabitlenecektir. Gevşek veya sağlam gözükmeyen tabelalar teknik birimimizin belirleyeceği şekilde istenilen sağlamlıkta yapılacaktır. Kazı ve nakliye işlemleri dahil tüm işler ilgili firmaya aittir.

Tabela çift taraflı olacak ayrıca kompozit malzemeden etrafı ve çerçeve kasası yine kompozit kaplamalı olacaktır.

Tabela içeriği boyutu eni 60cm boyu 50 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Yazılar yeşil taban üstüne beyaz harflerle yazılmalıdır .

Tabela dış etkenlere hava şartlarına yıpranmalara karşı dayanıklı olmalıdır .

4-ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ZIT RENKLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

-120 Metre uzunluğunda zıt renklerden oluşacaktır.

-Hastanemiz acil ve poliklinik engelli girişi tarafına yapılacaktır.

-Dairesel ve dikdörtgen şekilde belirli aralıklarla istenen yerlere monte edilecektir.

-Renklerin üzerinde kurumun isteğine göre belirlenen görsel logo veya yazılar yazılacaktır.

Tunay DOĞRU

5-BRAİLLE ASANSÖR,MERDİVEN,WC TABELALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Toplamda 35 adet olacaktır. 11 adet asansör için,4 adet merdiven için,10 adet bay wc ler 10 adet bayan wc ler için tabela alınacaktır.

-Braille alfabesi nokta yüksekliği 1,0-1,5 mm aralığında olacaktır.

-Asansör bilgilendirme panosu 200 mikron kalınlığında arkası yapışkanlı plastik dayanıklı levha üzerine baskılı olacaktır.

-Kabartmaların içi dolu,zamanla kaybolmayacaktır.Braille harfler 24 font büyüklüğünde olacaktır.

-Braille ve latin kabartmalar kendinden renkli olacak sonradan bir boyama işlemi yapılmayacaktır.-Asansör ve merdivenler için kullanılacak olan tabelalar A4 büyüklüğünde wc için kullanılacak olanlar ise 15cm*15cm ölçülerinde olacaktır.

6-BRAİLLE KAT PLANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

-Kat planı sayısı toplamda 8 adet olacaktır.

-Braille kat planları en az A2 büyüklüğü formatında olacak ve idarenin belirlemiş olduğu yerlere asılacaktır.

-Braille alfabesi nokta yüksekliği 1,0-1,5 mm aralığında olacaktır.

-Kabartmaların içi dolu,zamanla kaybolmayacaktır.Braille harfler 24 font büyüklüğünde olacaktır.

-Kat planı hastanemizin kalite biriminden istenecek ve kalite direktörü ile koordineli bir biçimde yapılıp aşama aşama iletkenlik kabulü sonrasında firma tarafından getirilip idarenin belirlemiş olduğu yerlere asılacaktır.

7-BİNA GİRİŞİ UYARICI YÜZEY TEKNİK ŞARTNAMESİ

-6 adet olacaktır.

-Bina girişlerinde merdiven öncesi ve sonrası merdivenle zıt renkte uyarıcı yüzey olmalıdır .

-Poliklinik giriş kapısı önü ve girişinde bulunmalıdır .

-Sert dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.

-Yırtılma sökülme deformelere karşı dayanıklı olmalıdır.

-Ölçüleri 180x60 cm dir.

8-KAYDIRMAZ BANT TEKNİK ŞARTNAMESİ

.İstenen Kaydırmaz bant toplamda 250 metredir.

. Kaydırmaz bant et kalınlığı 1 mm olacaktır. Kaydırmaz bant rengi siyah olacaktır.

.Kaydırmaz yapıştırılacak olan zemine kolayca yapışacak özellikte olmalıdır.

.Kaydırmaz bant TSE Standartlarına uygun olacaktır.

.Kaydırmaz bant genişliği 30 mm olacaktır.

NOT 1:Yukarı belirtilen ve alınacak olan malzemelere ait nakliye, montaj kullanılacak el aletleri ve istenilen birime taşıma gibi işçilik montaj ile demontaj isteyen tüm işler yükleniciye aittir.İşi yapacak olan personele ait iş güvenliği ile ilgili tüm önlem ve tedbirler işi alan firma tarafından alınacaktır.Merdiven başları ve diğer bazı kısımlarda yüksekte çalışma durumu olduğu için çalışacak olan personellerin yüksekte çalışma eğitimini aldıklarına dair belgelerinin olması gerekmektedir.Yüksekte çalışma eğitimi aldıklarına dair belgesi olmayan ve iş güvenliği ile ilgili gerekli eğitim kişisel koruyucu donanım eksikliği olan personel işin tehlikesinden dolayı çalıştırılmayacaktır.

Tunç DOĞAN