

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Hamur İlçe Devlet Hastanesi

Sayı :73
Konu: TEKLİFE DAVET

29.03.2023

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı 6kg mal alımı işi 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 03.04.2023 tarih ve saat 14:00'e kadar hastanemizin satın alma birimine veya hamurdh.satinalma@hotmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Murat EROĞUL
İdari Ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ)
1	KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI 6 KG	ADET	3		

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satın alma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.
- 4-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 5-Alımı yapılacak malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
- 6-4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimizin veya başkaları adına doğrudan ya da dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 7-Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.
- 8-Teknik Şartname ektedir.

**KURU KİMYEVİ TOZLU (6 KG. LİK)
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI
ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

6 kg'lık yangın söndürme tüplerinin alımı aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

1. Kuru Kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları TSE standartlarına uygun (6 kg) toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
2. Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) çelik sacdan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı iki parçalı olacaktır.
3. Cihazların gövdesi soğuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imalat yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştırabilir.
4. Söndürücülerin hortumları TSE 745'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
5. Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı TSE belgeli, pimli üzerinde çalışan manometreli (gösterge) olacaktır.
6. Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb, gibi kusurlar bulunmayacaktır.
7. Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili ve TS-EN 615 Normlarına uygun olmalıdır. Manamonyum fosfat oranı % 90 dan az olmayacak ve TSE'li olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşürü verecektir.
8. 1000 Volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olacaktır.
9. KKT 14-15 atmosferlik basınçla dışarı fırlatabilecek ve püskürtme uzaklığı 6m den az olmayacaktır.
10. Firma bütün cihazlar için TSE garanti belgesi verecek garanti süresince (2 yıl) 12 ayda bir periyodik bakım ve kontrolleri TS 11748 standardına göre satıcı firma tarafından ücretsiz olarak kontrol edilecektir. Mühürlü cihazlardaki basınç kaybı vs. nedenlerle kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz doldurulacaktır.
11. **Söndürücüler orijinal ambalajında olacak, içerisinde presle şekillendirilmiş duvara monte için askı demiri, vidası ve dübeli bulunacaktır.**
12. Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların (TSE 862 EN 3- TSE 5684) kalite ve imalat yeterlilik belgeleri vereceklerdir.
13. Kesin kabulden sonra cihazlar istenirse uygun yerlere firma tarafından ücretsiz monte edilecektir.
14. Firmalar şartnameyi okuduklarını ve kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.

Zeliha ÇAKIR
Kalite Direktörü



Sedef YILMAZ
Kalite Birim Çalışanı



HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ
Dr. Emine AYBAKIR
Dip. Tez. No. 191511
Başhekim

