

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.03.2023

Sayı: 250

Konu: TEKNİK SERVİS İÇİN 36 KALEM SARF MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.04.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	2+1 KAMERA KABLOSU			300	Metre		
2	KABLOSUZ 3 LÜ PRİZ			20	Adet		
3	İZOLE BANT			50	Adet		
4	RG 6 TV KABLOSU			200	Metre		
5	4x18 WATT ELEKTRONİK BALAST			30	Adet		
6	CAT 6 İNTERNET KABLOSU			300	Metre		
7	KONTAKTÖR 100 AMPER 110 VOLT BOBİN GERİLİM			2	Adet		
8	32. LİK PPRC BORULAR			20	Adet		
9	25.PPRC BORU			15	Adet		
10	20.PPRC BORU			20	Adet		
11	32x20x32 İNEGAL TE			30	Adet		
12	32 LİK DEMİR MANŞON			20	Adet		
13	20 LİK DEMİR MANŞON			20	Adet		
14	KÖRÜGE BORU 200 LÜK (6 METRELİK)			6	Adet		
15	36 WATT SPOT LED LAMBA			30	Adet		
16	POLİÜRETAN KÖPÜK			10	Adet		
17	ÇELİK SİLİKON			40	Adet		
18	TUVALET MUSLUĞU			50	Adet		
19	BANYO BATARYASI			13	Adet		
20	AKILLI VİDA			10	Kutu		
21	25 LİK DEMİR MANŞON			20	Adet		
22	BAREL			20	Adet		
23	DEMİR KAPI KİLİTİ			3	Adet		
24	200x150 CM 2.5 MM SAC			20	Tabaka		
25	FOTOSELLİ BATARYA			2	Adet		
26	100 LÜK PİMAŞ BORU (1 METRELİK)			27	Adet		
27	100 LÜK PİMAŞ DİRSEK			10	Adet		
28	ELEKTROT			10	Adet		
29	BORU ANAHTARI			3	Adet		
30	1x50 NYAF KABLO			72	Metre		
31	5 METRELİK 6 LI GRUP PRİZ			15	Adet		

32	40X40 YAPIŞKANLI KABLO KANALI (BOYLARI 2.5 METRE)		100	Adet		
33	BALIK SIRTİ YER KABLO KANALLI (BOYLAR 2.5 METRE)		50	Adet		
34	25 WATT LED AMPÜL		40	Adet		
35	ÇİFTLİ LNB		5	Adet		
36	250 AMPER TMS		1	Adet		
Genel Toplam						

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler elden veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alım kısmi teklife kapalıdır.

T.C.

SAGLIK BAKANLIđI

Ađrı Eđitim ve Arařtırma Hastanesi

**ELEKTRİK, TESİSAT VE İNŐAAT SARF MALZEMESİ ALIM İŐİ TEKNİK
ŐARTNAMESİ**

1. KONU:

1.1 Bu Őartname Ađrı Eđitim ve Arařtırma Hastanesi'nin ihtiyaçı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen Elektrik, inŐaat ve tesisat sarf malzemesi alım iŐinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1.** Bahse konu malzemeler, Ađrı Eđitim ve Arařtırma Hastanesi için talep edilmektedir. Talep edilen tüm malzemeler numuneye göre getirileceđinden dolayı, teklif verecek olan firmalar, tekliften önce numuneleri görmek durumundadır. Numune görülmeden getirilecek olan malzemeler, teslim komisyonu tarafından uygun görülmediđi takdirde teslim alınmayacaktır.
- 2.2.** Talep edilen köpükler, 1000 ML boyunda, 1. Sınıf kalitede olacaktır.
- 2.3.** Silikonlar, çelik silikon olacaktır.
- 2.4.** LNB, çift çıkıŐlı üniversal olacaktır.
- 2.5.** Kamera kablosu, 2+1 bakır iletkenli olacaktır.
- 2.6.** Kablosuz 3'lü grup prizler, bađlantı terminalli ve UPS uyumlu olacaktır.
- 2.7.** İzole bant, 1 sınıf kalitede olacaktır.
- 2.8.** RG 6 tv kablosu, bakır iletkenli olacaktır.
- 2.9.** Elektronik balast, 4x18 watt olacaktır.
- 2.10.** Cat 6 internet kablosu, kutulu ve standart özelliklerde olacaktır.
- 2.11.** Kontaktör, 100 amper gücünde ve 110 volt DC bobin gerilimli olacaktır.
- 2.12.** PPRC borular, kompozit yapıda çift katmanlı olacaktır.
- 2.13.** İnegal T ve maŐonlar numuneye göre getirilecektir. Ölçüler lüzum müzakeresinde belirtilmiŐtir.
- 2.14.** Koruge borular, 6 metrelik, 200 lük ve yer altı dayanımlı olacaktır.
- 2.15.** Spot led lambalar, 36 watt gücünde ve 22 inç. Olacaktır.
- 2.16.** TMSŐ, 250 amper gücünde ve açtırma bobinli olacaktır.
- 2.17.** Köpük, poliüretan özellikte ve 1000 Ml. Ölçülerinde olacaktır.
- 2.18.** Silikonlar, çelik özellikte olacaktır.
- 2.19.** Tuvalet musluđu, paslanmaz krom kaplama olacaktır. 1. Sınıf kalitede olacaktır.
- 2.20.** Banyo bataryası, çift su giriŐli, krom kaplama ve 1. Sınıf kalitede olacaktır.
- 2.21.** Akıllı vidalar çeŐitli uzunlukta, (3, 5 ve 7 cm.) ve gümüş renkte olacaktır.
- 2.22.** Demir maŐonlar, 25 lik ölçüde olacaktır.
- 2.23.** Barel, uzun boyda ve 3 yedek anahtarlı olacaktır.
- 2.24.** Sac, 200x150 cm ve 2,5 mm demir sac olacaktır.
- 2.25.** Fotoselli batarya, kuđu boyunlu ve çift su giriŐli olacaktır.
- 2.26.** PimaŐ boru ve dirsekler, 100'lük ölçüde olacaktır.
- 2.27.** Elektrot, 2,5 mm olacaktır.

- 2.28. Boru anahtarı, orta boy ve 1. Sınıf kalitede olacaktır.
- 2.29. Kablo, 1x50 mm NYAF bakır kablo olacaktır.
- 2.30. Grup prizler, 6'lı ve 5 metre boyunda bağlantı terminalli UPS uyumlu olacaktır.
- 2.31. Yapışkanlı kablo kanalı, 40x40 mm olacak ve 2,5 metre boylar halinde getirilecektir.
- 2.32. Balık sırt yer kablo kanalı, kırılmaz yapıda ve 10 cm eninde olacaktır.
- 2.33. Led ampüller, 25 watt gücünde olacaktır.

3 GARANTİ.

3.1 Sözleşmeye konu olan ürünler 1. Sınıf kalitede olacaktır. Uygun görülmeyen malzemelerinin birebir değişimi yapılacaktır

4. KABUL;

4.1 Kabul, Hastane teknisyenleri ve hastane idaresinde hazır bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Ömer YILDIZ

Tekniker

Musa GÜNEŞ

Sorumlu Teknisyen