

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.05.2023

Sayı: 317

Konu: YANGIN POMPA SİSTEMLERİ İÇİN BAKIM ONARIM HİZMET ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.05.2023 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN POMPA SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI			2	Bakım		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler elden veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ  
YANGIN SİSTEMİ BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1- GENEL ÖZELLİKLER**

**1.1. İşin Niteliği**

1.1.1. Bu teknik şartname, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hizmet Binasında bulunan yangın söndürme sisteminin hastane hizmetlerini aksatmayacak şekilde genel bakımının 1 (bir) yıllık, yılda 2 (iki) defaya mahsus yapılmasını kapsamaktadır.

YERLEŞKE	TEÇHİZAT	MİKTAR
Eğitim ve Araştırma Hastanesi	WAT marka Q2EP 250M2B H model 55 kW Yangın Pompası	2 Adet
	WAT marka Q1EX 100L2D-01 H model 5,5 kW Yangın Jokey Pompası	1 Adet
	WATES marka 100 lt Genleşme Tankı	1 Adet

**1.2. İstekliler**

1.2.1. Teklif verecek istekliler; şartnameye konu olan sistemlerin kendisinden beklenen tüm fonksiyonlarını yürürlükteki güncel yönetmelik ve standartlara göre yerine getirmesini ve emniyetli çalışmasını temin etmelidir.

1.2.2. Teklif verecek istekliler, Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Yetkili Servis Belgesi ile yetki aldığı firmanın Hizmet Yeterlilik belgesinin aslı veya idarece onaylanmış örneğini teklif mektubu ile birlikte teslim etmelidir.

1.2.3. Bu şartnamenin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

**1.3. Servis Hizmeti Gün ve Saatleri**

1.3.1. Servis hizmeti, hastane idaresinin ilgili birimi ve yüklenici teknik sorumlusu tarafından hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenecek tarih gün ve saatlerde yapılacaktır.

**1.4. Servis Hizmetleri**

1.4.1. Yangın sisteminin bakım ve servis hizmeti güncel kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak yapılacaktır.

1.4.2. Bakım kapsamında yangın sistemini oluşturan pompalar, elektrik panosu ve tesisatı, vanalar, basınç ve akış izleme anahtarları, genişleme tankı, emniyet ventleri, manometreler, algılayıcılar, springler, yangın kat hotrum panoları vs. tüm bileşenlerin genel bakım, kontrolleri ve performans testleri yapılacaktır.

1.4.3. Bakım sonrasında Yüklenici; aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış olan ve değişmesi gereken parçaları İdareye servis raporu ile bildirmek zorundadır. Bakım süresi boyunca oluşacak arızalara 2 (iki) iş günü içerisinde müdahale edilecektir.

1.4.4. Servis hizmetleri, hastane mühendisleri veya hastanenin sorumlu başteknisyeni ya da bu kişilerin belirleyeceği ilgili yetkili personel gözetiminde yapılacaktır. Bu kişilerden birinin gözetiminde olmayan

işlemler için ücret ödenmeyecektir.

1.4.5. Bakımı yapılan cihazlarla ilgili firmaya ait servis formu düzenlenip bu formun, bir nüshası ilgili birimde, bir nüshası yüklenicide kalacak, diğer nüsha ise fatura ile birlikte verilecektir.

1.4.6. Servis hizmetleri sonunda, sistemlerinin çalışma performansları test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

1.4.7. Yüklenici cihazların elektrik güvenlik testlerini bakımdan sonra yapacaktır.

## 1.5. İş Güvenliği

1.5.1. İlgili bakım ve onarım işlerinde çalıştırılacak elemanların iş sağlığı güvenliği ve can güvenliği, gerek iş mahallinde ve gerekse ulaşım esnasında yükleniciye aittir. Yüklenici, bünyesinde çalıştırdığı personelin sosyal güvenlik sigortalarını yaptırmak zorunda olup, idaremiz bu konuda sorumlu değildir. Yüklenici iş mahallinde iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

## 2- CEZAI HÜKÜMLER

2.1. Yangın sistemlerinde yükleniciden kaynaklı nedenlerle meydana gelen herhangi bir arızadan dolayı personel, hasta veya hasta yakınlarının kaza geçirmesi, yaralanması, ölümü v.b. mağduriyetlerinin oluşması durumunda yüklenici kusuru oranında sorumludur.

2.1. Bakım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere ve sistemlere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici kusuru oranında sorumludur.

## 3- DİĞER ŞARTLAR

3.1. Servis hizmeti sırasında sistemlerde bir arıza meydana gelmesi durumunda yetkililere anında bilgi verilecek, aksi halde yapılan müdahalelerden hastane idaresi sorumlu olmayacaktır.

3.2. Yüklenici bakımını yapmış olduğu sistemlerin fenni mesuliyetini kanun, yönetmelik ve teknik şartnameler çerçevesinde üstlenir.

3.3. Servis hizmeti sırasında veya sonrasında cihazın mevcut işlevlerinde zayıflama, işlevlerin ortadan kalkması veya fonksiyon kayıpları gibi bir durumla karşı karşıya kalınırsa bu durum yüklenici sorumluluğunda olup herhangi bir bedel talep edilmeden ivedi olarak düzeltilecektir.

3.4. Yüklenicinin dışarıdan veya alt yükleniciden aldığı hizmetten (taşeron firmanın yaptığı işler ) ve /veya geçici elemanların yapacakları tüm işlerden ve sonuçlarından kendisi sorumlu olacaktır. İdare üçüncü kişileri muhatap almayacaktır.

3.5. Servis hizmeti sonrasında sarf malzeme olarak kullanılan malzemeler yüklenici tarafından güvenli bir şekilde hastane ortamından uzaklaştırılıp imha edilecektir.

Ömer YILDIZ  
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ  
Sorumlu Teknisyen