

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.05.2023

Sayı: 377

Konu: SALON VE DUVAR TİPİ KLİMA (32 ADET) BAKIM ONARIM HİZMET ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.05.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SALON VE DUVAR TİPİ KLİMA (32 ADET) BAKIM ONARIM HİZMET ALIM			4	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler elden ve mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

SALON TİPİ VE SPLIT KLİMA PERİYODİK BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İSİN TANIMI:

İş bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan 32 adet klimanın 1 yıl süre ile 3 Aylık Periyotlarla bakımlarının yaptırılmasını kapsar.

Söz-konusu klimaların marka ve tipleri ekli listede belirtilmiştir.

2. PERİYODİK BAKIMLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE ŞARTLAR:

- 2.1. Periyodik bakımlar Her Üç Ayda bir İdarece belirlenen günlerde gerçekleştirilecektir.
- 2.2. Bakım ve kontroller, klima mahallinde ve Hastane teknik görevlileri nezaretinde yapılacaktır.
- 2.3. Periyodik bakımlar dışındaki arızalar Firmaya Hastane teknik birimi tarafından bildirilecektir.
- 2.4. Değiştirilmesi gereken parçalar teknik servis formuna yazılacak ve idarece temin edildikten sonra takılacaktır. Eski parçalar tutanak karşılığında hastane teknik birimine teslim edilecektir.
- 2.5. Periyodik bakımlar esnasında klimaların bütün fonksiyon testleri ve kontrolleri ve genel temizliği yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.
- 2.6. Bakımdan sonra servis ekibi, servis kayıt formu düzenleyecek ve bir nüshası Hastane İdaresine ve teknik servis personeline bırakacaktır.
- 2.7. Periyodik bakımlar esnasında veya dışında kullanılacak yedek parçalar için öncelikle Hastane yetkililerine bilgi verilecek İdarece yapılacak piyasa araştırması sonucunda temin edilen yedek parça firmaya teslim edilecek olup değişim ücretsiz sağlanacaktır.
- 2.8. Bakım ile ilgili sorumluluklar hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devredilemez.
- 2.9. İdarenin yıl içinde satın alacağı yeni klimalar bu teknik şartname kapsamında değerlendirilecek olup firma tarafından ek ücret talep edilmeyecektir. Yüklenici firmaya telefonla bildirilecek olan arızalara en fazla 3 saat içinde müdahale edilecektir. Bu arıza onarım talebi 7 gün 24 saat içinde olabilecektir.
- 2.10. Klimalar, ilk bakım onarım çalışması sırasında detaylı incelenecek ve onarılabılır olanlarla, onarım maliyeti yüksek olanlar belirlenecek ve bundan sonraki bakım onarım hizmet işi, bu sayılara göre şekillenecektir. Tamir maliyeti yüksek olan klimalar teknik servis formu ve tutanak ile hurdaya ayrılacaktır.

3. PERİYODİK BAKIM YAPILACAK KLİMALARIN ADRES BİLGİSİ:

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Karaköse Ek binası

4. CEZA ŞARTLARI:

Periyodik bakım zamanları dışında meydana gelebilecek arızalar mücbir sebepler dışında (yasal görevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel, deprem) en kısa süre içinde (en geç 3 saat içinde) müdahale edilerek gerekli işlemler başlatılacak ve yedek parça dışında ücretsiz tamamlanacaktır. Arızalara müdahale belirtilen süre içerisinde gerçekleşmez ise Hastane teknik personeline tutulacak tutanağa istinaden aylık bakım bedelinin %10 u tutarında ceza tahakkuk edilecek ve bir sonraki hakkeşinden veya teminatından mahsup edilecektir. Durumun 3 kez tekrarı halinde Hastane idaresi sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilecektir.

5. ÖDEME SEKİLİ:

Ödeme Her Üç Ayda bir Düzenlenecek Hakkeş evrakları doğrultusunda Hastane idaresi tarafından gerçekleştirilecektir.

6. PERİYODİK BAKIMDA YAPILACAK İŞLEMLER:

1. Filtrelerin temizliği yapılır.
2. Evaporatör, kondenser, fan kanatları, fan motoru ve klima kafesi temizliği yapılır.
3. Fan motorunun veya motorlarının, yataklarının yağlanması ve gözden geçirilmesi.

4. Petekli evaporatör ve kondenserin Özel sıvıyla temizliği yapılır.
5. Fan balans ayarı kontrolü yapılır.
6. Cihazın drenajına dikkat edilmeli temizliğine ve tıkanma olup olmadığı kontrol edilir.
7. İç ünite kablo bağlantıları kontrolü, çektiği akım ve güç ölçümleri yapılır.
8. Gaz basınçları sistem için gerekli olan basınç değerleri kontrol edilecek, gaz şarjı gerekiyor ise şarj işlemi gerçekleştirilecek.
9. İdare talep ederse (elektrostatik ve koku filtreleri takılır.)
10. Kontrol devresinde alt alçak gerilim hattı voltaj ölçümleri yapılır.
11. Kompresörlerin şebekeden çektiği akım değerinin tespiti yapılır.
12. Alçak basınç devresi basınç ölçümleri yapılır.
13. Yüksek basınç devresi ölçümleri yapılır.
14. Evaporatör hana emiş filtrelerinin kontrol ve temizliği yapılır.
15. Klima bakımından sonra iç ünitelerin genel kontrolü yapılır.
16. Oda termostat ayarlarının kontrolü, basit çalışma testi yapılır.
17. Bakır boru hattı izolasyon kontrolü, gerekli ise onarımı yapılır.
18. Bakır boru hattı ezilme ve kaçak kontrolleri yapılır.
19. Bakımlar uzman ve eğitilmiş kişiler tarafından yapılır.
20. Bakım seviyesi tarafından gerçekleştirilen klima bakımı ve giderilen arızalarda kullanılan yedek parçalar(kompresör, fan motoru, elektronik kart vb.)garanti kapsamında olacaktır.
21. Klimaların gaz ihtiyacının ne oranda olduğu raporla belirtilecek, Kurumumuzun vereceği onaya istinaden gaz tamamlama yada dolum işlemi yapılacaktır.

YERLEŞKE KLİMA LİSTESİ

SIRA NO	YERİ	MARKA	BTU-W	TİP
1	Bilgi İşlem Server odası (3 adet klima)	Beko-Fujiterma-Inverter	10000-12000	DUVAR
2	UPS odası (2 adet salon tipi)	VESTEL	54000 btu	SALON
3	UPS Odası (1 adet)	Fujiterma	15000	DUVAR
4	Ana pano Elektrik odası (1 adet)	Fujiterma	15000	DUVAR
5	Kamera odası (1 adet)	Fujiterma	15000	DUVAR
6	Telekom odası (1 adet)	Fujiterma	15000	DUVAR
7	Morg (1 adet)	Baymak	45000	SALON
8	Eczane (2 adet)	Bosch	24000	DUVAR
9	Acil röntgen	Regal	22000	DUVAR
10	Acil Tomografi (3 adet)	Regal	22000	DUVAR
11	Eczane (1 adet)	Beko	54000	SALON
12	Eczane (1 adet)	Vestfrost	22000	DUVAR
13	Ameliyathane IT pano odası	Fujiterma	15000	DUVAR
14	Karaköse ek binası (5 adet)	VESTEL	20000-22000	DUVAR
15	Eczane (2 adet)	Arçelik	25000	DUVAR

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen