

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.05.2023

Sayı: 391

Konu: CHİLLER SOĞUTMA GRUPLARI İÇİN 5 PARÇA YEDEK PARÇA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.05.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SOĞUTUCU GAZ (134 A)			17	Tüp		
2	SOLES 170 VİDALI KOMPRESÖR YAĞI			25	Litre		
3	OKUYUCU PANEL			1	Adet		
4	LOW SWITCH			2	Adet		
5	KARTUŞ DRAYER			15	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

SOĞUTUCU GAZ ŞARTNAMESİ

1. R134 A TİPİNDE OLACAKTIR.
2. R134 A TİPİNDE ÜNİVERSAL OLACAKTIR.
3. KLİMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKAN OLARAK KULLANILACAKTIR.
4. SOĞUTUCU SİSTEMLERDE GAZ DEĞİŞİMİ, TAMAMLANMASI SIRASINDA KOLAYLIKLA KULLANILABİLECEK TÜPLERDE OLACAK.
5. 134 a GAZLAR KOLİSİ VE AMBALAJI AÇILMAMIŞ HALDE KURUMA TESLİM EDİLECEKTİR.

SOLES 170 YAĞ ŞARTNAMESİ

1. HFC VE KOMPRESÖR UYGULAMALRI İÇİN GELİŞMİŞ KAYGANLAŞTIRMA ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAK.
2. SOLEST POLİOL ESTER KAYGANLAŞTIRICI ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAK.
3. SOLGUN POLİOL ESTER KAYGANLAŞTIRICILARI, DİRENÇ GIYMEYİ VE İŞLETME YAŞAMINI GELİŞTİREN YAPIYA SAHİP OLMALIDIR.
4. HFC' LARA VE DİĞER YÜKSEK FLORLU ÇEVRE GÜVENLİ ALTERNATİF SOĞUTUCULARIN VERİMLİ ÇALIŞMASINA YARDIMCI OLACAKTIR.
5. HCFC ALTERNATİF SOĞUTUCULARI DÖNER, SANTRİFÜJ VE KARŞILIKLI OLARAK HFC VE KOMPRESÖR UYGULAMALARI İLE GELİŞMİŞ KAYGANLIK VE MÜKEMMEL İSTİKRAR GÖSTERMELİDİR.

KONTROL PANELİ ŞARTNAMESİ


1. KOMPRESÖRLERİN OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİRMESİNİ SAĞLAYACAKTIR.
2. KAPASİTE KONTROLÜNÜ SOĞUTULMUŞ SU SICAKLIĞINI BAZ ALARAK YAPACAKTIR.
3. PANEL ÜZERİNDE SU SICAKLIKLARI BAIŞNÇ, ÇALIŞMA SÜRESİ VE ÇALIŞMA YÜZDESİ GÖRÜNECEKTİR.

FLOW SWİCH ŞARTNAMESİ

1. AYAR ZAMANI 3 DAKİKA OLACAKTIR.
2. MAKS. BASINÇ 100 BAR OLACAKTIR.
3. ORTAM SICAKLIĞI (-) 20°C ... (+) 80°C OLACAKTIR.
4. ISLAK KISIM MALZEMESİ 316 PASLANMAZ ÇELİK OLACAKTIR.
5. TÜKETİM <60 MA OLACAKTIR.
6. ORTALAMA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (SU) 300 K/DK OLACAKTIR.

KARTUŞ DRAYER ŞARTNAMESİ

1. KARTUŞ DRAYER CHILLER SU SOĞUTMA GRUBUNA UYUMLU OLACAKTIR.
2. MİNAREL VE POE YAĞLARLA UYUMLU OLACAKTIR.
3. ASİT VE YANIK TEMİZLEME NİTELİĞİNDE OLACAKTIR.

H. İbrahim GELİK


Neşe (Gözetici)
Sor. E. F. G. S.
