

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.10.2023

Sayı: 298

Konu: HASTANEMİZDE BULUNAN BASINÇLI KAPLARIN BAKIMI(1 YILLIK)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.11.2023 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTANEMİZDE BULUNAN BASINÇLI KAPLARIN BAKIMI			1	Yıl		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PATNOS DEVLET HASTANESİ BASINÇLI KAPLAR LİSTESİ

MARKA	ADET	KULLANIM AMACI	KAPASİTE	İMAL YILI
NENA	1	GENLEŞME TANKI	1000 LİTRE	2011
ALFEN	2	GENLEŞME TANKI	500 LİTRE	2010
ATABEYLER	3	KALORİFER KAZAN TANKLARI(AKÜMÜLASYON)	2500 LİTRE	2010
ERYİĞİT	2	OTOKLAV CİHAZI	250 LİTRE	2007
ERYİĞİT	1	OTOKLAV CİHAZI-	75 LİTRE	2006
TRANS	1	OTOKLAV CİHAZI	555 LİTRE	2011
DALGAKIRAN	2	MEDİKAL GAZ KOMPRESÖRÜ	1000 LİTRE	2009
EKO-MAK	1	DIŞ ÜNİTESİ KOMPRESÖRÜ	270 LİTRE	2005
ALFEN	3	GENLEŞME TANKI	300LİTRE	2009
ATABEYLER	2	BOYLER	2500 LİTRE	2009
BURSAN	8	SANAYİİ TİPİ AZOT	40 LİTRE	2011
BURSAN	8	SANAYİİ TİPİ KARBONDİOKSİT	40 LİTRE	2010
ALFEN	1	GENLEŞME TANKI	750 LİTRE	2010
OXYVİTAL	1	OKSİJEN ÜRETİM CİHAZI	1000 LİTRE	2015

-1-

BASINÇLI EKİPMANLAR İLE İLGİLİ İSTENEN BELGELER VE TEKNİK ŞARTNAME

Bu teklif bilgileri verilmiş olan PATNOS DEVLET HASTANESİ'nin İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre yıllık periyodik kontrol ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre ölçümler için gereklilikleri kapsamaktadır.

- 1) Yukarıda belirtilen basınçlı kapların bakım – onarımını Türk Standartları Enstitüsü(TSE) ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) veya yetki belgesi almış firmalarca yapılabilmektedir.
- 2) İş yapacak olan firmanın akredite edilmiş olan kurum veya kuruluşların Türk akreditasyon kurumunca verilmiş olan basınçlı kapların bakım onarımını yapmaya uygun yetki belgeleri olmalıdır.
- 3) Hastanemizde bulunan basınçlı tankların en az yarısının hidrostatik testleri yedek tanklarımızda olduğu için kurumumuz iş akışını sekteye uğratmayacak şekilde ve saatlerde kesinlikle yaptırılacaktır.
- 4) Otoklav cihazlarının et kalınlığı ölçülecek ve su testi alınacaktır. Ayrıca otoklav cihazlarında yapılacak çalışmadan önce hastanemizin satın alma biriminden otoklav cihazlarının yetkili servislerin telefon numaraları alınacak ve söz konusu çalışmalar için gerekli planlamalar yapıp ilgili servisin en az bir yetkili ve gerekli sertifikaya sahip çalışanınin gözetimi altında yapılacaktır.

Fesih YILDIRIM
Teknik Birim Sorumlusu



5) Basınçlı kapların periyodik bakımları yılda bir(1) defa yapılacaktır.Yapılacak olan bu çalışmalarda 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışma yapılacak ve her türlü iş güvenliği önlemi firmalarca alınacaktır.Çalıştırılacak olan personellerin basınçlı kaplarla ilgili eğitim,güvenlik,iş güvenliği vb gerekli bütün belgeleri işe başlarken hazır olacaktır.Firma çalıştıracağı elemanlarına ait kişisel koruyucu donanımları hazır bulunduracak iş esnasında kullanıracak ve bu şekilde işe başlatacaktır.

6) İş güvenliği önlemleri alınmadan iş başı yapılmayacaktır.Hastanemizde basınçlı kaplar konusunda deneyimli personel bulunmadığı için çoğu basınçlı kabın periyodik muayenesi ilk defa yapılacaktır.Bu sebepten ötürü İş kazasına sebebiyet verme ihtimali bulunan her hangi bir durum olursa firma çalışanı söz konusu işi yapmayacak ve hastane idaresine bildirecektir.Gerekli önlem tedbirler alındıktan sonra iş başı yapılacaktır.Yapılacak olan çalışmadan dolayı tedbirsizlik, sorumsuzluk, dikkatsizlik vb durumlardan oturu oluşabilecek herhangi bir iş kazasında tamamen firma sorumludur.

7) Listede belirtilen Basınçlı kaplarda çalışma yapılırken söz konusu basınçlı kap ve ekipmanlarında oluşabilecek herhangi bir tahribat,arıza,kırılma,çatlama,patlama,delinme,montaj-demontaj,iş kazası veya mevcut kullanımını zora sokacak durumdan tamamen çalışmayı yapan firma sorumludur.Basınçlı kapların periyodik kontrol işleminden dolayı oluşan tüm sorunlardan firma sorumlu olup oluşabilecek sorunu,arızayı veya ürün değişimini en fazla 48 saat içinde çözmek zorundadır.Periyodik kontrolden sonra bütün basınçlı kaplar tekrar faal çalışır halde teslim edilecektir.

Fesih YILDIRIM
Teknik Birim Sorumlusu