

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

13.03.2024

Sayı: 179
Konu: KLİMA SANTRALİ İNVERTÖRÜ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.03.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KLİMA SANTRALİ İNVERTÖRÜ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KLİMA SANTRALİ İNVERTERİ ALIM İŞİ TEKNİK

1. KONU

1.1.Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan madde 2 de teknik özellikleri belirtilen 1 (bir) klima santral inverter alım işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2.ÖZELLİKLER

2.1 Bahse konu Ağrı Eğitim ve araştırma Hastanesi klima santrali için istenmektedir.

2.2 Talep edilen inverter in teknik özellikleri aşağıdadır.

2.3 Güç Aralığı 7,5 – 11 kw olmalıdır.

2.4 Giriş gerilim aralığı 400 v (+ - 15%) olmalıdır.

2.5 Kontrol modu V / F kontrollü frekans 50 / 60 hz olmalıdır.

2.6 Frekans aralığı 47 / 63 hz yüklene bilirlik olmalıdır.

2.7 Normal şart (G tipi) % 150 yüklenme 60 sn % 180 yüklenme 10 sn % 200 yüklenme 1 sn olmalıdır.

2.8Hız ayar aralığı 1-100 genel özellikler 30 kw ağır şart ve aşağısında dahili fren kıyıcı modülü olmalıdır.

2.9Geliştirilmiş auto tuning foksiyonu olmalıdır.

2.10 Dahili kategori EMC C 3 flitre olmalıdır.

2.11 PID kontrol standart mod bus RTU ve ASCII destekli RS 485 haberleşme tork limit basit pompa kontrol sanel te olacaktır.

2.12 İstenilen malzeme için talep edildiği takdirde katalog yada numune gönderilecektir.

2.13.Talep edilen malzeme 2 yıl garantili olacaktır.

3.KABUL

3.1 Kabul , Hastane teknisyenlerininde bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır.Kabul ve kontrol idari şartname ,teknik şartname , sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

H. İbrahim GÖLİK
Teknik Şef

Musa GÖNÜŞ
Sorumlu Müdür