



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-239684475  
Konu : Teklife Davet

19.03.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **BİYOLOJİK ARITMA TESİSİNİN TEK SEFERLİK PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **26/03/2024** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	<b>BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ TEK SEFERLİK PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM</b>	<b>ADET</b>	<b>1</b>		
<b>GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):</b>					

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**UYGUNDUR**  
**Uzm. Dr. Demet ÖKKE**  
**Başhekim**

**NOTLAR**

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 1E41907E-A53F-4BFB-9FCC-42F2C2A241F6

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN  
Tıbbi Sekreter  
Telefon No:



## TEKNİK ŞARTNAMESİ

### DALGIÇ POMPA 5 M3/H

#### TEKNİK AÇIKLAMA:

Kurulacak dalgıç pompalar arıtma suyunu terfide kullanılacak olup pissu özelliği ve parçalıyıcı özellikte olacaktır

Güç: 400W

Voltaj: 230VAC/50Hz

Basınç: 0,55 bar

Kafa: 5.5m

Derinlik: 7m

Kir parçacıklarının tane boyutu: 25mm

Yükseklik artık su: 20mm

Şamandıra anahtarı: evet

Açma yüksekliği şamandıra anahtarı: 50cm\*

Kapatma yüksekliği şamandıra anahtarı: 5cm\*

Koruma derecesi: IPX8 (su girişine karşı korumalı)

Dahili motor termal koruması: evet

Tahliye hortumu bağlantısı: 25 mm, 32 mm, G1" erkek dişli

Doğrudan bağlantı: G 1¼" dişli dişli

Kablo uzunluğu: 10m

Kauçuk kablo: evet

\* Anahtarlama yüksekliği, şamandıralı anahtarın konumuna bağlı olarak değişebilir.

Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.

#### REZİSTANS (ISITICI)

- . TSE ve ce li olacak metal kasa lı olacak tesisin hava sıcaklığını 15 derecede tutacak özellikte olacak su içerisinde çalışmaya elverişli olacaktır
- . Paslanmaz malzemeden imal edilmiş, kirece dayanıklı, uzun ömürlü olmalıdır.
- . 380 V ile çalışmalıdır.
- . Kademeli olmalı ve toplam 7,5 kW gücünde olmalıdır.
- . Boyutlar 35cm tolon makinalara boyutlara uygun olmalıdır.

#### SU SEVİYE ŞAMANDIRA

Pompaların haberleşme özellikleri için kullanılacak olup 3 seviye özelliğinde

#### GENEL BAKIM ONARIM

1. Tesis komple boyanacaktır
2. Etrafı panel sac ile kaplanacaktır
3. Kuyu üzeri çatı yapılacaktır
4. Atık boşaltılıp içerisi temizlenecektir
5. Otomasyon bakımı yapılacaktır
6. Elektrik kabloları yalıtım içerisine alınacaktır
7. Onarım tek seferlik olup destek ve arıza müdahale süresi 1 yıldır
8. Numune analizi temiz çıktıktan sonra ödeme yapılacaktır

9. Boşaltma boruları ısı yalıtımı yapılacaktır

Biyolojik arıtma tesisinde kullanılacak malzemeler

DALGIÇ POMPA 5 M3/H 4 ADET

REZİSTANS (ISITICI) 6 ADET

SU SEVİYE ŞAMANDIRA 3 ADET

#### GENEL ŞARTLAR

Yapılacak olan boya mevcut boyanın kalitesinde olmalıdır.

Bir adet kapı çerçevesiyle birlikte yönü değişecektir

Yapılacak işlerde tüm malzemeler yükleniciye ait olacak.

Yüklenici teklif vermeden önce iş mahallini görmesi gerekmektedir.

Takılacak olan korkuluklar boyanacaktır.

Korkulukların imalatı yapılmadan idarenin görüşü alınarak, idarenin belirleyeceği ebatlarda olmalıdır.

Yükleme, boşaltma ve nakliye yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler esnasında doğabilecek her türlü hasar ve kırılmalardan yüklenici firma sorumludur.

Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.

CİMSA UZMANCA



CENAP AZLANÇ



DOĞUBAYAZIT  
DR YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ  
ELEKTRİK TEKNİKERİ  
İDRİS B. ZİNOĞA

