

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.03.2024

Sayı: 229

Konu: JENERATÖRLER İÇİN PLC YAZILIM YÜKLEME HİZMET İŞİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.03.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	JENERATÖR İÇİN PLC YAZILIM YÜKLEME İŞİ			1	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4 ADET JENERATÖR İÇİN PLC YAZILIMI YÜKLEME HİZMET ALIM İŞİ

1- GENEL ÖZELLİKLER

1.1. İşin Niteliği Ve Tanımlar

Bu teknik şartname, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veren, madde 1.1.1'de özellikleri belirtilen 4 adet jeneratörün PLC yazılım programlarının yenilenmesi hizmet alım işini kapsamaktadır.

1.1.1.Cihazların Listesi :

BULUNDUĞU YER	MARKA	MODEL	GÜÇ	MİKTAR
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi	ALİMAR	EMG 1375	1250 KVA	1
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi	ALİMAR	EMG 1375	1250 KVA	1
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi	ALİMAR	EMG 1100	1000 KVA	1
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi	ALİMAR	EMG 1100	1000 KVA	1

1.2. İstekliler

Alimar marka jeneratörlerimiz ile Siemens marka PLC cihazları arasındaki yazılım programını yenileyecek ve Jeneratörler arası senkronizasyonu güncelleyecektir. Komuta ekranlarında beliren hata kodlarını inceleyerek sebepleri tespit edip onarımlarını sağlayacak bilgi ve donanımda olacaktır. Yapılacak olan iş 1 yıl garantili olacak ve bu süre içerisinde kullanıcı hatası hariç arızalar yüklenici tarafından onarılacaktır.

Ömer YILBİZ
Elektrik Teknikeri

Ferzende ASLAN
Elektrik Teknisyeni

Musa GÜNEŞ
Sor. Teknisyen