

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Tutak Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.04.2024

Sayı: 24DT 505989

Konu: Endüstriyel Tip Sessiz Paket Su Hidroforu Bakım Onarımı Ve Yedek Parça Değişimi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işin/malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19/04/2024 Tarih ve saat: 10:00 'e kadar [tutakdhsatinalma@outlook.com](mailto:tutakdhsatinalma@outlook.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Bilgilerinize önemle duyurulur.

Murat DİVARCI  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mal/Hizmet Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KOMM 2SD9074 Marka/Model 2 Pompalı Endüstriyel Tip Sessiz Paket Su Hidroforu Bakım Onarım Ve Yedek Parça Değişimi *	3	Adet		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Yazıyla//.....TL//

Teklif Eden  
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satın alınan Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

3 ADET KOMM 2SD9074 MARKA/MODEL 2 POMPALI ENDÜSTRİYEL TİP SESSİZ PAKET  
SU HİDROFORU BAKIM ONARIM VE YEDEK PARÇA DEĞİŞİMİ İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

**İŞİN KONUSU:**Arızalı durumdaki 3 Adet 2 pompalı endüstriyel tip sessiz paket Su hidroforunun gerekli bakım onarımlarının yapılması ve aşağıda belirtilen yedek parçalarının değiştirilmesi işini kapsar .

**TEKNİK ŞARTLAR:**

- 1) Yüklenici Bakım-Onarım ve parça değişimlerini idarenin bilgisi dahilinde yapacak ve yapılan işlerin tümü tek liste halinde düzenlenerek yetkili personelimize imzalatılacaktır.
- 2) Alımın kesinleşmesi ile beraber yüklenici en geç 48 saat içerisinde işe başlayacak ve 72 saat içerisinde de gerekli tüm bakım onarımlar ile parça değişimleri tamamlanarak cihazlar çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- 3) Bakımı yapılan hidroforlar ile değişimi yapılan yedek parçaların elektriksel ve mekaniksel olarak ortaya çıkabilecek işçilik ve malzeme hatalarına karşı 1 (bir) yıl süresince yüklenici garantisi altında olacaktır. Çıkabilecek herhangi bir arıza durumunda Yüklenici ekstra bir ücret talep etmeden yeni parça ve hizmeti temin edecektir.
- 4) Yüklenici ilgili cihazlar için gerekli sertifika ve belgelere sahip olmalıdır.
- 5) Kullanılacak malzemeler orijinal olacaktır. Yan sanayi ürün kullanılmayacaktır.
- 6) Değiştirilen arızalı ve kullanım ömrünü tamamlamış parçalar idareye teslim edilecektir.
- 7) Bakım onarım sırasında yükleniciden kaynaklı oluşabilecek hata ve maddi kayıplardan yüklenici sorumlu olacak olup zarar yükleniciden tahsil edilecektir.

**YAPILACAK İŞLEMLER İLE DEĞİŞİM YAPILACAK MALZEMELER**

- 1) Genel Bakım Onarım İşlemi yapılacak ve arıza giderilecektir.
- 2) 8 Kademeli 16 fanlı 2 adet hidroforun onarımı yapılacaktır.
- 3) 8 Difizörlü ve 16 Difizörlü hidroforun onarımı yapılacaktır.
- 4) 2 Adet Mekanik keçe değişimi yapılacaktır.
- 5) 300 litre su tankının değişimi yapılacaktır.
- 6) 1 Adet Flex değiştirilecektir.
- 7) 4 Adet 3/11 Basınç Şalteri değişimi yapılacaktır .
- 8) 4 Adet 4/16 Basınç Şalteri değişimi yapılacaktır .
- 9) Yangın Hidrofor panosu değişimi yapılacaktır.
- 10) 2 Adet Borometre değişimi yapılacaktır.
- 11) 4 Adet 5 Çeyrek Çekvalf değişimi yapılacaktır.
- 12) 4 Adet 5 Çeyrek vana değişimi yapılacaktır.
- 13) 4 Adet 25 amper Kontaktör değişimi yapılacaktır.
- 14) 4 Adet 25 amper Röle değiştirilecektir.

Ali CENABİT GİFTÇİ  
Teknisyen

