

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.04.2024

Sayı: 146

Konu: İÇME SUYU DEPOSU TEMİZLİĞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.05.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İÇME SUYU DEPOSU TEMİZLİĞİ			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın alınan Yapılacağı Birim: Patnos Devlet Hastanesi

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SU DEPOSU YILLIK TEMİZLENMESİ VE DEZENFEKSİYONU İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM:


Bu teknik şartname Patnos Devlet Hastanemiz bünyesindeki 2 (iki) adet 40 ton , 1(bir) adet 20 ton ve 1(bir)adet 16 ton su deposunun yıllık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi işi için hazırlanmıştır. Temizlik ve dezenfekte aşağıda belirtilen hususlar kapsamında yapılacaktır.


SU DEPOLARI TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Su deposu içindeki mevcut suyun tamamı tahliye edilecek.
- 2.Dezenfekte işine başlamadan önce işi alan firma tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.
- 3.Hijyen kıyafetli ve eğitimli personel tarafından depo içi ve depo tavan kısmından zemine doğru oluşan tüm yüzeyler fırça ve kazıyıcı aletlerle çamur, tortu, balçık ve yosun, pas vb. atıklardan arındırılacaktır.
- 4.Depo içi yüksek basınçlı yıkama makineleri ile yıkanacaktır.
- 5.Deponun cinsine göre nitrik asit çözültisi veya inhibitörlü taş asidi ile yüzeylerde oluşan tortular giderilecektir. Kör noktalardaki muhtemel çamurlaşma kaldırılacaktır.
- 6.Depoların temizliği esnasında doğabilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
- 7.Deponun tüm yüzeyleri önce Sağlık Bakanlığı'ndan izinli kimyasallar ile temizlenecek sonra yine Sağlık Bakanlığı'ndan izinli dezenfektanlar ile dezenfekte edilecektir.
- 8.Özel dezenfektan ürünleri ile dezenfeksiyon sağlandıktan sonra depo şebeke suyu ile 2 defa tekrar durularak kullanıma hazır halde teslim edilecektir.
- 9.Tüm işlemler bittikten sonra idareye dezenfeksiyon bilgi formu verilecektir.
- 10.Deponun temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmadan önce ve sonrasına ait fotoğraflar çekilerek soft ortamda idareye teslim edilecektir.
- 11.Teklif verecek firmalardan BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICISI SERTİFİKASI tekliflerle birlikte istenecektir.
- 12.Su deposunun dezenfekte tarihi depo üzerine bir levha veya etiket vasıtasıyla yüklenici firma tarafından yapıştırılacaktır.
- 13.Temizliği yapılan depoların hastanemiz tarafından su numuneleri alınıp analizleri yapılacak olup sonuçların olumsuz çıkması durumunda tüm prosedür olumlu çıkana kadar tekrarlanacaktır. Ayrıca NUMUNE ÜCRETİ YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 14.Tüm işlemler hastanemiz idaresi tarafından belirlenen zamanlarda hastanemiz personeli gözetiminde yapılacaktır.

Firmalar tekliflerini sunmadan önce depoları yerinde inceleyecektir.

İşbu teknik şartname tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır.04/04/2024

Mehmet YAVUZ


Lulkye ULAKOĞLU


Yusuf Fatih ÖKSÜZ
