

TEKLİFE DAVET

29.04.2024

Sayı: 145

Konu: 12 AYLIK 28 ADET SPLIT KLİMA YILLIK BAKIMI ONARIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.05.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	12 AYLIK 28 ADET SPLIT KLİMA YILLIK BAKIMI			28	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname


Satın alınan Yapılacağı Birim: Patnos Devlet Hastanesi

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ŞARTNAME

1. BAKIMLAR İDARENİN BELİRLEYECEĞİ GÜNLERDE HER AY OLACAK ŞEKİLDE 12 DEFA YAPILACAKTIR.
2. BAKIM ESNASINDA; FİLTRELERİN TEMİZLİĞİ YAPILIR.
3. EVAPORATÖR, KONDENSER, FAN KANATLARI, FAN MOTORU VE KLİMA KAFESİ TEMİZLİĞİ YAPILIR.
4. FAN MOTORUNUN VEYA MOTORLARININ, YATAKLARININ YAĞLANMASI VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ.
5. PETEKLİ EVAPORATÖR VE KONDENSERİN ÖZEL SIVIYLA TEMİZLİĞİ YAPILIR.
6. FAN BALANS AYARI KONTROLÜ YAPILIR.
7. CİHAZIN DRENAJINA DİKKAT EDİLMELİ TEMİZLİĞİNE VE TIKANMA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLİR.
8. İÇ ÜNİTE KABLO BAĞLANTILARI KONTROLÜ, ÇEKTIĞİ AKIM VE GÜÇ ÖLÇÜMLERİ YAPILIR.
9. GAZ BASINÇLARI SİSTEM İÇİN GEREKLİ OLAN BASINÇ DEĞERLERİ KONTROLEDİLECEK, GAZ ŞARJI GEREKİYOR İSE ŞARJ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.
10. EKSİLME VE KAÇAK HALİNDE GAZ VE YAĞ İLAVESİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.
11. KONTROL DEVRESİNDE ALT ALÇAK GERİLİM HATTI VOLTAJ ÖLÇÜMLERİ YAPILIR.
12. KOMPRESÖRLERİN ŞEBEKEDEN ÇEKTIĞİ AKIM DEĞERİNİN TESPİTİ YAPILIR.
13. ALÇAK BASINÇ DEVRESİ BASINÇ ÖLÇÜMLERİ YAPILIR.
14. YÜKSEK BASINÇ DEVRESİ ÖLÇÜMLERİ YAPILIR.
15. EVAPORATÖR EMİŞ FİLTRELERİNİN KONTROL VE TEMİZLİĞİ YAPILIR.
16. KLİMA BAKIMINDAN SONRA İÇ ÜNİTELERİN GENEL KONTROLÜ YAPILIR.
17. ODA TERMOSTAT AYARLARININ KONTROLÜ, BASİT ÇALIŞMA TESTİ YAPILIR.
18. BAKIR BORU HATTI İZOLASYON KONTROLÜ YAPILIR.
19. BAKIR BORU HATTI EZİLME VE KAÇAK KONTROLLERİ YAPILIR.
20. ARIZAYA HABER VERİLDİKTEN SONRA EN GEÇ 6 SAAT İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLECEKTİR.

Fesih YILDIRIM
Teknik Birim Sorumlusu

Kluman 28221
Tek. Per.


Haldun Celik
Tek. Per.
