

YANGIN TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun
- 97/23/CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş
- ABC Sınıfı yangınları söndürmeye uygun
- Kuru kimyevi tozlu, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, alaşımli sıvama gövdeli
- Dış korozyona karşı fosfotlanmış ve koruyucu boyalı
- Gövde ve etiketi EN standartlara uygun
- Emniyet ventilli pirinç vanalı
- Taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
- Montaj elamanları fiyata dahildir.
- 6 kg ağırlığında olacaktır.



Serdar Talca
Teknisyen
[Signature]

Hökken Cenk
Teknisyen
[Signature]

Ceylan ASLAN TUNÇ
Kalite Yönetim Sorumlusu
[Signature]