

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2024/43

KONU : NYM KABLO ALIMI

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Malalımı iş4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 17.05.2024 tarih saat 10:00'a kadar tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Eubekir GÜLMEZ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM Tutar
1	NYM Kablo	Metre	Şartnamede belirtilmiştir		Toplam

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 17.05.2024 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal ve Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten geçerlidir.
3- 4734 Sayılı Kanunun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yapırlı olacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluştum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
6- Alımımız Kısmi Teklifte açık değildir.

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kase ve İmza (2)

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

3x2,5 mm² NYM Kablo Teknik Şartnamesi:

3x2,5 mm² NYM kablo olacaktır.

2-) 100'er metrelik topolar halinde 1 top olacaktır.

3-) Faz başına akım taşıma kapasitesi minimum 16 amper olacaktır.

4-) PVC izoleli, PVC kılıflı, PVC dolgu ve beyaz renkte olacaktır.

5-) TS 9760, VDE 0281, IEC 60227, BS 6500 standartlarına uygun olarak üretilmiş olacaktır.

6-) 1. Kalite, CE standartlarında, ISO 9001 belgeli ve TSE Belgeli olacaktır.

Almet ÜNYER
Tıbbi Sekreter

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personel

Eubekir ÇOLMEZ
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Birim Başkanı