

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

AĞRI FİZİK TEDAVİ HASTANESİ JENARATÖR BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ


PERİYODİK BAKIM/ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ (PARCASIZ)


Bu şartname Ağrı fizik tedavi hastanesinde kurulu 1 adet 700 KVA GÜÇBİR marka jeneratör (dizel motor) ve alternatörü de kapsayacak şekilde 3 er aylık 4 seferlik 12 ay olarak parçasız periyodik bakım onarım işi kapsamaktadır

- Periyodik Bakım: jeneratör verimli çalışması için belirli periyodlarla yapılması gerekli kullanım süresi veya zamana bağlı olarak parça değişim ve bakım işleri,
- Arıza: jeneratör parçaların veya yazılımlarını bir veya bir kaç olağan şekilde çalışmaması veya fonksiyonlarını yerine getirmemesi durumu,
- Tamir, Bakım Ve Onarım: jeneratör çalışmasını önleyecek bir arızası belirlendiğinde bunun giderilmesi için yapılacak sökme, takma, yenileme, düzeltme, ölçmek, ayarlama, test etme gibi işçilik veya parça değiştirme işlemi,
- Jeneratör Bakım Ve Onarım Formu: Her türlü bakım onarım faaliyetleri teknik servis formuna kaydedilecektir. Bakım bitiminde yüklenici firma teknik personelince doldurulacak olan teknik servis formu İdare tarafından kontrol edilecek ve taraflarca imzalanacaktır. Forma bakım esnasında cihaza yapılan tüm işlemler ayrıntılarıyla yazılacaktır. Bu form 3 (üç) nüsha halinde tanzim edilecek; bir nüsha yüklenici firmada yapılacak ödemeye esas teşkil etmesi açısından idareye teslim edilecektir.
- Kontrol (Kontrollük): İdare tarafından bu şartnamedeki işlerin kontrolü için görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyonu aracılığı ile denetlenecektir.
- Yüklenici, üretici firmanın jeneratör bütün parçanın değiştirme veya tamir ve bakımını yapmak için gerekli teknik donanım ve personeli bulunduracaktır. Jeneratör fennine uygun tamir, bakım ve onarım yapılacaktır
- Yüklenici jeneratörlerin tamir, bakım ve onarımı için gerekli her türlü alet ve avadanlıkları bulundurmak zorundadır.
- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince yerine getirilmesi gereken yükümlülükler Yükleniciye aittir
- Periyodik, yağlı bakım ve onarım esnasında yükleniciden kaynaklı herhangi yeni bir arızadan yüklenici sorumlu olacak ve her türlü gider yüklenici tarafından karşılanacak Bakım saatleri idarenin işleyişini engellemeyecek şekilde belirlenecektir.
- Sözleşme süresi boyunca 1 (bir) defa jeneratörlere mutlaka yağlı bakım yapılacaktır. Servis bilgi formuna yağlı bakım yapılmıştır ibaresi ve kullanılan malzemeler yazılacaktır. Yağlı bakım bir önceki yılda yapılan aylar dikkate alınacak ve üzerinden 12 (on iki) ay geçmesine dikkat edilecektir
- Periyodik bakımda yapılması gereken asgari işlemler aşağıdaki gibidir. Yazılanlar dışında işin fenni ya da cihaz, makine ya da sistemlerin üreticisinin belirlediği işlemler ilave olarak yüklenici tarafından yapılacaktır.

- 1 Genel temizliğin yapılması Periyodik bakım
- 2 Yağ deęiřimi Yaęlı bakım
- 3 Yaę filtresi deęiřimi Yaęlı bakım
- 4 Mazot filtresi deęiřimi Yaęlı bakım
- 5 Hava filtresi deęiřimi Yaęlı bakım
- 6 Göstergeler, akü su seviyesi Periyodik bakım
- 7 Yakıt hatları Periyodik bakım
- 8 Hortum ve baęlantı elemanları Periyodik bakım
- 9 Kayıř gerginlięi Periyodik bakım
- 10 Titreřim takozları Periyodik bakım
- 11 Hareketli parçaların yaęlanması Periyodik bakım
- 12 Egzoz sistemi Periyodik bakım
- 13 Marř ve řarj sistemi Periyodik bakım
- 14 Isıtıcı buji kontrolü Periyodik bakım
- 15 Antifiriz Periyodik bakım
- 16 Motor temizlięi Periyodik bakım
- 17 Frekans Kontrolü Periyodik bakım

- Arıza bildirimleri telefon, elektronik posta ya da faks ile yapılacaktır
- Arıza için yapılan çağrılara karřı yüklenici firmaya sözleşme kapsamı haricinde ücret ödenmeyecektir.
- Arızanın yükleniciye bildiriminden itibaren ilk müdahale süresi 2 saattir. Çok acil durumlarda bu süre beklenmeksizin arızaya müdahale edilecektir.
- Arıza durumunda sistemi çalıştıracak tedbir yüklenici firma tarafından mutlaka alınacaktır Arızanın giderilmesi için yedek parça gerektięi durumlarda Yüklenici firma idareye servis bakım formu ile bildirimde bulunacak, servis formuna deęiřtirilecek parçaların isimleri ve özellikleri yazılacaktır.
- İdare parça temin yoluna gidecek. Yedek parçanın bakım sözleşmeli firma veya idare tarafından temininden sonra arızalı jeneratör en geç 24 (yirmi dört) saat içinde tamir edilmiř olacaktır. Bu parça deęiřimi için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

Serdar Zolak  
Teknisyen  


Döhner Celik  
Teknisyen  


Barış Adıkan  
