



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Sayı : E-99989031-949-244765436
Konu : TEKLİFE DAVET

27.05.2024

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ FİRMALARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **DEPREM SENSÖRÜ** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **30.05.2024 tarih ve saat 10:00'a** kadar dogubayazitadmsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DEPREM SENSÖRÜ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MEHMET NURİ İLÇİ

NOTLAR

- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam tutar firma tarafından yazılmalıdır.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ilan edilecektir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 58F80C09-42FA-4144-AE3C-3E39C5F29587

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelipınar Mah. Rıfıkı Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 4723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi:

Bilgi için: Dicle UÇAR
Sağlık Memuru
Telefon No:



8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler(rakam yazı ile) KDV hariç T1 olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

ADRES: Çiftelmar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2
e-posta: dogubayazitadsmstinalma@gmail.com
Telefon No: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 58F80C09-42FA-4144-AE3C-3E39C5F29587

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelmar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 4723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi:

Bilgi için: Dicle UÇAR
Sağlık Memuru
Telefon No:





244738727

AĐRI DOĐUBAYAZIT AĐIZ VE DIŐ SAĐLIĐI MERKEZİ
BAŐHEKİMLİĐİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekteřtirilmesi hususunda

Geređini bilgilerinize arz ederim.

27/05/2024

T.C. DOĐUBAYAZIT
Ađız ve Diř Sađlıđı Me.
Firat ÇAKAN
Tařınır Kayıt Yetkilisi



TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ



SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayı: Tarih: 27.05.2024

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU ¹	TAŞINIR KODU ¹	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1		150-12-04-99-30	DEPREM SENSÖRÜ	1	ADET

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlamış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ

HASTANEMİZDE KALİTE STANDARTLARI GEREĞİ DEPREM SENSÖRÜ BULUNMASI İHTİYACINA BİNAEN

TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU	UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR
FIRAT ÇAKAN	İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI
T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Firat ÇAKAN Taşınır Kayıt Yetkilisi	27.05.24
İletişim Tel No:	27.05.24
DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ	Taşınır Kayıt Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası
Yukarıda miktarı belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcuttur.	T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Firat ÇAKAN Taşınır Kayıt Yetkilisi

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcut değildir	
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.	27.08.24
..... nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	Adı Soyadı ve İmzası T.C. DOĞUBAYAZIT Ağrı ve Diş Sağlığı Merkezi F. İsmail ÇAKAN
..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	Taşınır Kayıt Yetkilisi:
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.	UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.
27.08.24	27.08.24
Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
Doğubayazıt Ağrı ve Diş Sağlığı Merkezi Nazım Müsteşar Yardımcısı İgda İsmail İşler Müdürü	Başhekim Ağrı ve Diş Sağlığı Merkezi Doğubayazıt Ağrı ve Diş Sağlığı Merkezi Mehmet Nuri İleri Başhekim

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMO Kodunu, taşınır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

DÖK.KODU:MC.FR.08

YAY.TAR: 23.01.2018

REV.TA

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

DEPREM DUYARLI SİSMİK RÖLE TEKNİK ŞARTNAME

- 1) Sensör tipi: İki eksenli ivme izleyen micromachined polisilikon sensörler
- 2) İvme eşiği: 0.1 g ile 0.25 g arasında ayarlanabilir.
- 3) Yüksek hassasiyetli yedek çıkış 0.03 g ile 0.1 g arasında ayarlanabilir.
- 4) Beslenme gerilimi: 10 ile 30V-DC arası (12 ve 24V sistemler)
- 5) Çekilen akım: 12/24 VDC' den 30 Ma her enerjilenmiş röle için ilave 40 ma
- 6) Frekans cevabı: 0.5 Hz - 10 Hz arasında olmalıdır.
- 7) Anahtarlama: Yüksek ve düşük hassasiyetler için 2 adet düşük güçlü röle
- 8) Diagnostik: Enerji verildiğinde veya reset durumunda self-test yapar.
- 9) Çalışma ortam sıcaklığı: 0-70 C
- 10) Uyumluluk: ANSIZ 21.70 (1981) ve ASCE 25-97 standartları olmalıdır.
- 11) AB Direktifleri Uyumluluk : -2006/95/EC (low voltage), -2004/108/EC (elektromanyetik uyumluluk)
- 12) Rcfcrans standartlar: EN 61010 (güvenli istekleri) , EN 61326 (EMC istekleri)
- 13) Röle en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 14) Montaj ve devreye alma yüklenici firmaya ait olacaktır. Yüklenici firma ihale kararına müteakip 10 gün içinde rölenin montaj ve bağlantılarını yaparak idareye teslim edecektir.

Teknik Personel
Selami BAYDAR



Adem ERYILMAZ

Gözetimlik



Teknik Personel
Mazlum Berger

