

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.05.2024

Sayı: 344  
Konu: Kesintisiz Güç Kaynağı Yıllık Bakım Ve Onarımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.06.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Kesintisiz Güç Kaynağı Yıllık Bakım Ve			2	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

# UPS (Kesintisiz Güç Kaynakları)'nın

## Yıllık Servis ve Bakımlarına ait

### TEKNİK ŞARTNAME

#### KAPSAM:

Şartname,(Kesintisiz Güç Kaynakları)'nın yıllık kontrol, koruyucu periyodik bakım, onarım ve ayar işlerinin yapılması işlemlerine ait servis hizmetlerini kapsamaktadır.

#### GENEL ŞARTLAR:

1. Mevcut UPS lere 6 ayda bir periyodik bakım hizmeti yapılacaktır. Bakım esnasında UPS sistemlerinin komple temizliği yapılacak, tüm elektriksel bağlantıların kontrolleri yapılacak ve elektronik kartların işlevleri kontrol edilecektir.
2. UPS sistemindeki Eviricilerin işlevleri, Statik By-Pass'ın işlevleri ve Manuel By-Pass'ın işlevleri ile dâhili elektronik besleme kaynaklarının işlevleri ve güç elemanlarının işlevleri kontrol edilecek, Akü bağlantıları ile aküler ve akülerin dengesizliği kontrol edilecektir.
3. Sistemlerde yapılan tüm kontrollerin sonucu servis raporunda belirtilecektir.
4. UPS sistemlerinde meydana gelebilecek tüm arıza durumlarında yüklenici firma 7/24 saat hizmet verecektir. Arızanın yüklenici firmaya bildirilmesinden itibaren en geç 64(dört) saat içerisinde arızaya müdahale edilecektir.
5. Yüklenici firmaca 7/24 saat teknik destek verecek personel isimleri ve telefonları yazılı olarak tarafımıza bildirilecektir.
6. Akü grubu ile bakım onarım esnasında kullanılacak yedek parça malzemeleri yüklenici tarafından teknik servis formunda belirtilecek ve hastane idaresi tarafından temin edildikten sonra, bakım-onarım firması tarafından ücretsiz monte edilecektir.
7. Grup halinde akü alım ihtiyacı olduğu durumlarda, yüklenici firma tarafından düzenlenecek bakım formuna istinaden alınacak olan aküler, yetkili bakım-onarım firması ve hastane teknisyenleri nezaretinde, Akü alımı yüklenici firması tarafından yapılacaktır.
8. Tüm işlerde çalışacak olan personel, ISG ve OHSAS 18001 mevzuatlarına uygun şartları işe başlamadan önce sağlayacak(özellikle Ağır İşlerde Çalışabilir raporu ve SGK bildirimini yapılmış olacaktır) ve çalışma esnasında kullanılacak olan kişisel koruyucu malzemeleri yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
9. Tüm işler başlamadan önce yüklenici firma tarafından çalışacak personeller, hastane idaresine önceden bildirilecek ve teknik olarak da işin sorumlusu işin teslimine kadar her şeyden sorumlu olacaktır ve Hastane, yalnızca belirtilen sorumluyu muhatap alacaktır.

CG



**10. Bakımı yapılacak cihaz bilgileri ařağıdadır;**

- 1 adet 80 kva İNFÖRM UPS
- 1 adet 160 kva İNFÖRM UPS
- 2 adet 20 kva İNFÖRM UPS

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm uyuřmazlıklarda, Ağrı ili mahkemeleri yetkilidir.

**Ömer YILDIZ**  
Elektrik Teknikeri

**Musa GÜNEŐ**  
Sorumlu Teknisyen