




T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

Jeneratör için Kullanılmak Üzere 2000lt Motorin Teknik Şartnamesi

- Hizmet Binalarına ait jeneratörlerin ihtiyacına yönelik 2000lt motorin sözleşme tarihinden itibaren geçerli olup pey der pey alınacaktır. Fakat Idare gerektiğinde daha önce tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir.
- idare sözleşmede belirtilen akaryakıt miktarından ihtiyacı olanı süre içerisinde almakla serbesttir.
- Yüklenici her teslimat sırasında laboratuvar muayeneleri için en az 3 numune kabını bedelsiz olarak ilgili bina görevlisine teslim eder. Numune kapları min. 1 litre kapasitede ve zaman içerisinde petrol ürününün evsafını etkilemeyecek teknikte imal edilecek ve kilit tertibat olacaktır. idare rastgele veya her boşaltmadan Sonra ilgili laboratuvarlara test için numuneleri gönderebilir. (Kamu urumu tercih edilir.) 3 numune kabının 1 i test için 1 i idarede 1 tanesi de yüklenicide bırakılır. Test sonuçları için gerekli her türlü maliyet yükleniciye aittir.
- Numune kaplarına yapıştırılmak üzere Yüklenici ile bina yetkilileri tarafından imzalanmış etiket düzenlenecektir. Düzenlenen söz konusu etikette petrol ürününün cinsi teslim tarihi irsaliye veya fatura tarih plakası yazılacak ve numune kabının bir tanesi numarası ile tankerin tutanakla yüklenici yetkilisine verilecektir.
- Petrol ürünleri standardına uygun olmadığı tespit edilen ürünün ücreti ödenmeyeceği gibi petrolün kullanıldığı ürün tazmini firmaya ait olacaktır.
- Yükleme nakliye indirme jeneratöre dolun tartım tahlil vb, her türlü masraflar yükleniciye aittir.
- Mal teslimi yüklenici veya yetkili temsilci tarafından yapılır. Nakliyeciyi muhatap kabul edilmez.
- Firma idarenin şartname hükümlerine Uygun olarak verecek olduğu talimatları eksiksiz yerine getirecektir.
- Ürün teslim edilinceye kadar meydana gelecek problem sorumluluğu firmaya aittir.
- Firma teslim edeceği malı idarenin mesai saatlerinde (8.30-16.30) arasında getirecektir. Firmaya motorin için bildirim tarihinden Sonra (e-mail, fax, telefon herhangi biri) 2 iş günü içerisinde teslim yapması zorunludur. Tatil günleri mal teslim alınmayacak olup hastane yöneticileri planlamalarını buna göre yapacaktır. Uzun süre elektrik kesintilerine karşı (6 saat ve üzeri) yüklenici her daim elinde min 10000 litre yakıt bulundurmak zorunda ayrıca yeterli sayıda tankere sahip olmalıdır. (Uzun süreli kesintilerde ihtiyaç duyulması halinde 2 günlük süre aranmaz.) Doğan yükümlülükler firmaya aittir.
- Alınacak petrol ürünleri Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen evsafalara uygun, TSE standartlarına ve EPDK'ce belirlenmiş evsafta olacaktır. Ülkemizde üretim ve dağıtım yapan rafinerilerin imal ettikleri mal olacaktır.



- Alımı yapılacak petrol ürünü il ve ilçe merkezlerinde bina veya hastanelere yerinde teslimat yapılacaktır.
- Akaryakıt alım detayları faturalarla birlikte ve her faturanın eki olarak yüklenici tarafından bina yetkilisine verilecektir. Detaylarda araçların plakaları teslim alma tarihi saati ve miktarı yapılacaktır. Ek olarak talepte bulunan sağlık yöneticisinin kaşesi olacak, yükleniciye ait bilgiler bulunacaktır.
- Motorin uygulamada bulunan son şekli ile Otomotiv Yakıtları - Dizel (Motorin-Motorin Diğer) Gereklere ve Deney Yöntemleri standardına uygun olacak ve bu Özellikler ek olarak ayrıca verilmeyecektir. Ulusal marker kontrolü yapılmış olup Enerji Piyasası Denetim Kurumu ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı hava kirliliği önleme ve diğer konularda her yıl için Ağrı İlinde kullanılmasının öngördüğü özellikleri taşıyacaktır.
- Boşaltma sırasında tehlike yaratacak olaylardan yüklenici sorumludur.
- Teslim edilecek ürünün taşınması ve boşaltımı esnasında yüklenici her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. Bu konudaki her türlü sorumluluk tamamen yükleniciye aittir. Boşaltma esnasında her türlü hortum kelepçe alet edevat araçta bulundurulacak ve çeşitli nedenlerle yakıt tanklarının dışına boşaltılan, zayi olan yakıtın parası ödenmeyecektir.
- Jeneratör yakıt depolarına motorin teslimatı litre olarak yapılacaktır. Yakıtı getiren aracın sayacı ölçü kabı ile test edilecektir.
- Boşaltma sahasına görevli olmayan girmeyecektir. Bu esnada tanker düzgün park edilmiş olması motoru stop edilip elektrik aksamları kapatılmalıdır. Dolum esnasında tanker üzerinde oluşabilecek statik elektriği önlem için topraklama yapılacaktır.
- Karayolları Genel Müdürlüğüne vasıtalara konan tonaj tahdidine ve yürürlükteki diğer taşıma mevzuatına uymamaktan doğacak her türlü mali ve hukuki sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır. Motorin dışında başka petrol ürünü taşıyan tankerler ile (asfalt, vb.) teslimat yapılmayacaktır. Tankerlerde elektronik sayaç olacaktır.

Serbar Zaka  
Tetkici  


Gökhan Celik  
Tetkici  


Ban. Ak Sınkır  
